



Napěťová soustava : TN-C-S (1/N/PE; 230V AC)

Ochrana před úrazem elektrickým proudem podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:

Základní : *Izolací, kryty a přepážkami*

Při poruše : **Elektroměrový rozvaděč a řadič SSZ**

Ochranné opatření: automatickým odpojením od zdroje nadproudovými jističími prvky

Doplňková ochrana: doplňujícím ochranným pospojováním

Připojená venkovní zařízení SSZ

Ochranné opatření: automatickým odpojením od zdroje proudovým chráničem

Doplňková ochrana: doplňujícím ochranným pospojováním

Poznámka:

Elektroměrový rozvaděč bude ze dvou oddělených částí.

<p>Orientační schéma:</p> 		<p>Ministerstvo dopravy Státní fond dopravní infrastruktury</p> 	
		<p>Razítko oprávněné osoby:</p>	
		<p>Podpis: Datum:</p>	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	5. 2. 2022	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Luděk Obrdlík
Stavebník/Investor:		Správa železnic, státní organizace	
Adresa:		Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
			
Zástupce investora:		Stavební správa východ	
Adresa:		Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc	
Zhotovitel stavby:		SB projekt s.r.o.	
			
Adresa:		Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín	
Kontakt:		T: +420 725 528 626 E: info@sbprojekt.cz	
Zhotovitel objektu:		Ing. Luděk Obrdlík	
			
Adresa:		Ečerova 955/3, 635 00 Brno	
Kontakt:		T: +420 543 232 880 E: obrdlik@pk-ssz-obrdlik.eu	
Hlavní projektant (HIP):		Specialista:	Odpovědný projektant:
Tomáš Brhel		Ing. Luděk Obrdlík	Ing. Luděk Obrdlík
			Zpracovatel:
			Ing. Luděk Obrdlík
Název stavby/akce:		Rekonstrukce PZS včetně povrchu km 12,162 (P7426) na trati Rožnov p/R - Valašské Meziříčí	
		Označení (S-kód): S621900155	
		Označení zhotovitele: 1903150-11	
Název části:		Ostatní technologická zařízení	
Název objektu:		Světelná signalizace silnice I / 35 a účelové komunikace	
		Označení části: D.1.4.4	
Název přílohy:		Napájení SSZ	
Název dílčí části přílohy:		-	
Kraj:		Katastrální území:	TUDU:
Zlínský		Rožnov pod Radhoštěm [742937]	214108
Stupeň dokumentace:		Datum zpracování:	Formáty:
DUSP		5. 2. 2022	3 x A4
		Měřítko:	

S-kód: S 6 2 1 9 0 0 1 1 5 5 - D U S P - D 1 4 0 4 - P S 1 1 0 4 5 1 - X X - 2 - 0 0 4 - 0 0 0			
[Prostor pro další informace]			