



Napěťová soustava : TN-C-S (1/N/PE; 230V AC)

Ochrana před úrazem elektrickým proudem podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:

Základní : Izolací, kryty a přepážkami

Při poruše : Elektroměrový rozvaděč a řadič SSZ

Ochranné opatření: automatickým odpojením od zdroje nadproudovými jistícími prvky

Doplňková ochrana: doplňujícím ochranným pospojováním

Připojená venkovní zařízení SSZ

Ochranné opatření: automatickým odpojením od zdroje proudovým chráničem

Doplňková ochrana: doplňujícím ochranným pospojováním

<div>Ministerstvo dopravy Státní fond dopravní infrastruktury</div> <div></div>							
<div>Orientační schéma: </div>				<div>Razítko oprávněné osoby:</div>			
<div>Podpis:</div>				<div>Datum:</div>			
Revize:		Datum:		Popis:		Kontroloval:	
000		5. 2. 2022		Definitivní odevzdání dokumentace		Ing. Luděk Obrdlík	
Stavebník/Investor:				Správa železnic, státní organizace			
Adresa:				Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1			
Zástupce investora:				Stavební správa východ			
Adresa:				Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc			
				<div><div>SPRÁVA ŽELEZNIC</div></div>			
Zhotovitel stavby:				SB projekt s.r.o.			
Adresa:				Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín			
Kontakt:				T: +420 725 528 626 E: info@sbprojekt.cz			
				<div></div>			
Zhotovitel objektu:				Ing. Luděk Obrdlík			
Adresa:				Ečerova 955/3, 635 00 Brno			
Kontakt:				T: +420 543 232 880 E: obrdlik@pk-ssz-obrdlik.eu			
				<div><div>PK SSZ Obrdlík Ing. Luděk Obrdlík Ečerova 3, 635 00 Brno Tel.: 543 232 880</div><div></div></div>			
Hlavní projektant (HIP):		Specialista:		Odpovědný projektant:		Zpracovatel:	
Tomáš Brhel		Ing. Luděk Obrdlík		Ing. Luděk Obrdlík		Ing. Luděk Obrdlík	
Název stavby/akce:				Rekonstrukce PZS včetně povrchu km 12,162 (P7426) na trati Rožnov p/R - Valašské Meziříčí			
				Označení (S-kód): S621900155			
Název části:				Ostatní technologická zařízení			
				Označení zhotovitele: 1903150-11			
Název objektu:				Světelná signalizace silnice I/35 a účelové komunikace			
				Označení objektu/komplexu: PS 11-04-51			
Název přílohy:				Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ			
Název dílčí části přílohy:				-			
Kraj:		Katastrální území:		TUDU:		Číslo přílohy: 2. 005	
Zlínský		Rožnov pod Radhoštěm [742937]		214108		Paré:	
Stupeň dokumentace:				Datum zpracování:		Formáty:	
DUSP				5. 2. 2022		3 x A4	
				Měřítka:			

S-kód:				Stupeň dokumentace:		Část:	
S 6 2 1 9 0 0 1 5 5				- D U S P		- D 1 4 0 4	
Objekt:				Podobjekt:		Příloha:	
P S 1 1 0 4 5 1				- X X		- 2 - 0 0 5	
Revize:						0 0 0	
[Prostor pro další informace]							