LEGENDA

(zelená čára)	HRANICE POZEMKŮ DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ
(přerušovaná čára)	HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
1157	PARCELNÍ ČÍSLA
	REKONSTRUOVANÝ OBJEKT
	OKOLNÍ OBJEKTY

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- NOVÁ PODZEMNÍ PŘÍPOJKA HORKOVODU
- NOVÁ PODZEMNÍ PŘÍPOJKA PITNÉ VODY
- NOVÁ PODZEMNÍ PŘÍPOJKA KANALIZACE
- RUŠENÁ PŘÍPOJKA HORKOVODU ORIENTAČNÍ ZÁKRES
- NOVÉ AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ - ZP1, ZP2, VB
- NOVÉ AREÁLOVÉ ROZVODY NN
- NOVÉ AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ - ZP3
- PŘÍPRAVA KABELOVÉ TRASY PRO NOVOU PODZEMNÍ PŘÍPOJKU NN - ELEKTROMOBILITA
- NÁVRH TRASY PODZEMNÍ PŘÍPOJKY NN MIMO HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ (NENÍ SOUČÁSTÍ PD)

TECHNICKÉ PARAMETRY SVÍTIDEL AREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ

A06	6 ks	SVÍTIDLO - OPÁLOVÁ KOULE ⌀250mm, 1xE27/max.150W/230V; IP44; UV STABILNÍ
A07	2 ks	SVÍTIDLO - VESTAVNÉ - Orbit D=80mm - Diffuser optic - 3.8W 470lm (350mA) - 5.4W 620lm (500mA) - 2700K
A08	1 ks	SVÍTIDLO - Sestava LED pásků v AL profilu 1x2,2m
A09	9 ks	SVÍTIDLO - Sestava LED pásků v AL profilu 4m
A01	3 ks	SVÍTIDLO - NÁSTĚNNÉ, NA VÝLOŽNÍK, 230V, 1490lm 14W IP66 3K CLO+tř.II
A02	5 ks	SVÍTIDLO - NÁSTĚNNÉ, NA VÝLOŽNÍK, 230V, °1040lm 9W IP66 3K CLO+tř.II
A03	5 ks	SVÍTIDLO - NÁSTĚNNÉ, NA VÝLOŽNÍK, 230V, °1500lm 13W IP66 3K CLO+tř.II
A04	8 ks	SVÍTIDLO - NÁSTĚNNÉ, NA VÝLOŽNÍK, 230V, °2510lm 23W IP66 3K CLO+tř.II
A05	10 ks	SVÍTIDLO - NA STOŽÁR, NA VÝLOŽNÍK, 230V, °5010lm 42W IP66 3K CLO+tř.II

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury

Orientační schéma:



Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	1.10.2022	Odevzdání dokumentace PDPS k připomínkám	Ing. Jan Polívka
001	1.12.2022	Odevzdání dokumentace PDPS - čistopis	Ing. Jan Polívka

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora:	Stavební správa západ
Adresa:	Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9

SPRÁVA ŽELEZNIC

Zhotovitel stavby:	**DigiTry Art Technologies s.r.o.**
Adresa:	Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8
Kontakt:	T: +420 777 723 481 E: info@digitry.cz
Zhotovitel objektu:	**AFRY CZ s.r.o.**
Adresa:	Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
Kontakt:	T: +420 731 153 087 E: lubos.prochazka@afry.com

Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:
Ing. Jan Polívka	Ing. Luboš Procházka	Ing. Luboš Procházka	Ing. Stanislav Dunaj

Název stavby/akce:	**Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Lovosice**	Označení (S-kód): S631900085
		Označení zhotovitele: 2021-002
Název části:	Pozemní stavební objekty výpravních budov a budov zastávek	Označení části: D.2.1.5.12
Název objektu:	**Stavební část - Inženýrské objekty** **IO 12 - Areálové osvětlení**	Označení objektu/komplexu:
Název přílohy:	**Situace**	Číslo přílohy: 2.101
Název dílčí části přílohy:		Paré:

Kraj:	Katastrální území:	TUDU:
Ústecký kraj	Lovosice [687707]	0801 N5

Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:
PDPS	1.12.2022	5x A4	1:250

S-kód: S 6 3 1 9 0 0 0 8 5 _ Stupeň dokumentace: P D P S _ Část: D 2 1 5 12 _ Objekt: X X X X X X X X _ Podobjekt: X X _ Příloha: 2 _ 1 0 1 _ Revize: 0 0 1

[Prostor pro další informace]