



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| Č.M. | ÚČEL MÍSTNOSTI | TEPELNÁ ZTRÁTA | TEPLOTA V MÍSTNOSTI |
|------|----------------|----------------|---------------------|
| 101  | DÍLNA 1        | 15 827 W       | 12°C                |
| 102  | KOVÁRNA        | 7 025 W        | 18°C                |

POHLED P1 – VIZ VÝKRES 03 ÚT

TOPNÁ TĚLESA :

TOPNÁ TĚLESA JSOU KORADO RADIK KLASIK

TRUBKY :

TRUBKY PRO PŘIPOJENÍ TĚLES JSOU SANHA–THERM 24000  
PODROBNÁ SPECIFIKACE JE UVEDENA  
V PŘÍLOZE TECHNICKÉ ZPRÁVY

VENTILY A ŠROUBENÍ :

TERMOSTATICKÝ VENTIL IVAR.VS 006 ECO DN15 4 ks  
REGULAČNÍ ŠROUBENÍ IVAR.DS 306 DN15 4 ks  
VYPOUŠTĚČI KOHOUTY – GIACOMINI R608 1/2” 2 ks  
VŠECHNA TĚLESA JSOU OSAZENA ODVZDUŠ. VENTILEM

IZOLACE :

IZOLAČNÍ NÁVLEKY MIRELON PRO  
PODROBNÁ SPECIFIKACE JE UVEDENA  
V PŘÍLOZE TECHNICKÉ ZPRÁVY  
POTRUBÍ JE V CELÉ DÉLCE IZOLOVÁNO

LEGENDA POTRUBÍ :

PRÍVODNÍ POTRUBÍ  
ZPĚTNÉ POTRUBÍ

|                       |   |   |  |                |
|-----------------------|---|---|--|----------------|
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | VYPRACOVAL  | TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB<br>ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ<br>VZDUCHOTECHNIKA | ING. BOHUMÍR MATĚJKA<br>PROJEKCE TZB<br>KŘEČANSKÁ 1045, 407 77, SLUKNOV<br>TEL: 226 981 200 FAX: 226 981 201 |                |
| Ing. Jakub Kunčík     | Ing.Matějka Boh.  |   | FORMÁT   | A2             |
| INVESTOR              | SPRÁVA ŽELEZNIC, st.organizace, Dílžďeně 1003/7, 110 00 Praha |   | DATUM  | 08/2023        |
| MÍSTO STAVBY          | stavební parcela č.455/7 KÚ RYBNÍŠTĚ                          |   | ÚČEL   | PROJEKT STAVBY |
| AKCE:                 |   |   | MĚŘÍTKO  | 1: 50          |
| ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ     |   |   | ČÍS.ZAK.   | 230801         |
|                       |   |   | ČÍS.KOPIE  | ČÍS.VÝKRESU    |
| OBSAH VÝKR.:          |   |   | TOPNÝ ROZVOD – PŮDORYS 1.NP  |                |
|                       |   |   | 01 ÚT  |                |