



- Legende :**
- EPX Řídící jednotka pohonů
 - MX Elektronotory pohonů bran
 - SMX Signální motýky chodu pohonů bran
 - Txx IR vysilač pohonu
 - Rxx IR přijímač pohonu
 - 230 ~ - 230 ~ - Podzemní vedení – přívod pro řídicí jednotky pohonů 1-CYKY(U) 3*6mm²
 - 230 ~ - 230 ~ - Podzemní vedení – přívod pro motory pohonů 1-CYKY(U) 3*1,5mm²
 - ME Podzemní vedení signalizace pohybu a IR čidel

Poznámka :

Ochrana před úrazem elektrickým proudem provedena v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.3 ČSN 33 2000-5-51 ed.3
a) samostatným odděleným zdroje pomocí ochranných vodičů
b) samostatným odděleným zdroje pomocí ochranných vodičů
c) pospojováním neživých částí
Prostory dle ČSN 33 2000-1 ed.2 Prostory zvýší nebezpečné – venkovní prostory
Elektronistice provedeno kabely CYKY uloženými dle legendy na výkrese v souladu s ČSN 33 2000-5-52
kabely uloženy v zemi ve výkopu v chráněných KD 09050 v hloubce 1,2m

ČÁST PROJEKTU			ZDENĚK VÁCHA	
			PROJEKT. ELEKTRO	
	VÁCHA ZDENĚK	VÁCHA ZDENĚK	VÁCHA ZDENĚK	
STAVEBNÍK : Správa železnic, státní organizace, Dílčedná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1			Zdeněk Vácha Drožďanská 23, 405 02, Děčín 16 IČ 44573235 tel: +420 412 513282	
MÍSTO STAVBY : st.p.č. 800/29, p.p.č. 800/129, k.ú. PODMOKLY			DATUM : 09.2023	
STAVBA : DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE			STUPEŇ PROJEKTU	
DĚČÍN ZÁPAD AREÁL TO - OPRAVA			DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE	
Dělnická 1949/75, Děčín IV, 405 02			MĚŘÍTKO	
			1 : 100	
			FORMÁT	
			3 * A4	
			ZAK. ČÍSLO	
			045 / 2023	
			Č. VÝKRESU	
			D14-02	