



Legenda :

V1 Nově instalovaný ventilátor

230V AC

Poznámka:

Ochrana před úrazem elektrickým proudem provedena v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed.3 ČSN 33 2000–5–51
a) samostatným odpojením od zdroje pomocí ochranných vodičů
Vnější vlivy dle ČSN 33 2000–1 ed.2 a ČSN 33 2000–5–51 ed.2
Prostory normální – vnitřní prostory
prostory zvlášť nebezpečné – umývací prostory a venkovní prostor
Elektroinstalace provedena kabely CYKY uloženými v souladu s ČSN 33 2000–5–52
dle legendy na výkrese

ČÁST PROJEKTU				VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP. PROJEKTANT	ZDENĚK VÁCHA PROJEKT. ELEKTRO Zdeněk Vácha Drážďanská 23, 405 02, Děčín 16 IČ 44573235 tel: +420 412 513282
D1.4		VÁCHA ZDENĚK	VÁCHA ZDENĚK	VÁCHA ZDENĚK			
STAVEBNÍK : Správa železnic, státní organizace, Dílčďdňé 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1							
MÍSTO STAVBY : st.p.č. 800/29, p.p.č. 800/139, k.ú. PODMOKLY							
STAVBA : DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE							
DĚČÍN ZÁPAD AREÁL TO - OPRAVA							
Dělnická 1949/75, Děčín IV, 405 02							
D1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB							
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA							
ELEKTROINSTALACE 1.PP							
STUPEŇ PROJEKTU				DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE			
MĚŘÍTKO				1 : 50			
FORMAT				2 * A4			
ZAK. ČÍSLO				045 / 2023			
ČÍSLO KOPIE				Č. VÝKRESU			
D14-03							