

## **Bližší specifikace předmětu dílčích smluv**

### **Opravy a revize klimatizací v obvodu SSZT HK OŘ Hradec Králové 2024**

## A.1 Identifikační údaje

Název služby: **Opravy a revize klimatizací v obvodu SSZT HK OŘ Hradec Králové 2024**

Místo služby: Technologické objekty ve správě obvodu SSZT HK OŘ HKR

Zhotovitel: Vybraný dodavatel podlimitní veřejné sektorové zakázky na uzavření rámcové dohody na služby – provedení oprav a revizí klimatizací.

## A.2 Předmět plnění dílčích veřejných zakázek

Předmětem dílčích veřejných zakázek bude provádění pravidelných prohlídek, kontrol, revizí a oprav (závad a poruch zjištěných při prohlídkách) doplňkových zařízení infrastruktury – klimatizací ve správě obvodu SSZT HK OŘ HKR. Dílčí veřejné zakázky budou blíže specifikovány a zadávány Objednatelem postupem uvedeným v Rámcové dohodě.

## A.3 Plnění a realizace dílčích veřejných zakázek

Zhotovitel musí být držitelem příslušného osvědčení k výkonu požadovaných servisních činností na zařízeních a disponovat takovými kapacitami, aby byl schopen řádného a včasného plnění dílčích veřejných zakázek.

Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů Objednatele a norem, které se týkají činností prováděných při realizaci dílčích veřejných zakázek, i pokud k nim dojde během realizace dílčí veřejné zakázky a budou Objednatelem uplatňovány.

**Doprava na pravidelné kontroly, revize, prohlídky, zkoušky všech zařízení je zhotovitelem zahrnuta v ceně položek.**

**Zhotovitel je oprávněn užít položku doprava v odůvodněných případech následných oprav, které nebyl schopen zajistit běžnými prostředky, tzn. výměny konkrétních dílů atp. Cena položky dopravy bude použita z aktuálně platného Sborníku ÚOŽI.**

Servisní prohlídka všech klimatizačních jednotek musí být provedena před začátkem meteorologického léta a začátkem meteorologické zimy, a to na základě dílčích veřejných zakázek (objednávky) zadané postupem uvedeným v Rámcové dohodě. Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 bude provedena pravidelná kontrola úniku na zařízeních, která obsahují fluorované skleníkové plyny v množství 5 tun ekvivalentu CO<sub>2</sub> (= 2,4 kg chladiva R410A) nebo větším.

Objednávky budou probíhat mezi kontaktními osobami objednatele a zhotovitele uvedené v čl. 2, odst. 2 Rámcové dohody.