

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 25132/2023-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Veronika Fučíková
Mobil +420 702 238 237
E-mail fucikova@spravazeleznic.cz

„Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Lovosice“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 3

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 2:

Ve VV D.2.2.01.01 – ASŘ (od. 9 – Ostatní konstrukce a práce, bourání) – chybí v rámci lešení položky pro pronájem (Montáž lešení Příplatek za první a každý další den použití ...) – položka je ve VV uvedena jen pro ochrannou síť.

Odpověď na dotaz č. 2:

Doplněna nová položka do soupisu prací:

OBJEKT	D.2.2.01.01 Architektonicko-stavební řešení		
Kód	POPIS	JEDNOTKY	VÝMĚRA
941211211	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití	m ²	289 030,800

Dotaz č. 3:

Ve VV D.2.2.01.01 – ASŘ (od. 782 – Dokončovací práce – obklady z kamene) – je uvedena v popisu tl. 50 mm, ale v Tabulce výrobků 3.101 je u kamenných parapetů (označení OV/KP.X) tl. 40 mm.

Odpověď na dotaz č. 3:

Upravena stávající položka v soupisu prací:

OBJEKT	D.2.2.01.01 Architektonicko-stavební řešení		
Kód	POPIS	JEDNOTKY	VÝMĚRA
R8387035	Obklad parapetů leštěná žula tl 40mm	m ²	2630,00

Dotaz č. 4:

Ve VV D.2.2.1.02.01 – TS-ASŘ (od. 6 – Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní) – chybí v rámci fasády položky pro dodávku a montáž 3D loga společnosti (v Tabulce výrobků 3.102 označení OV/2.1)

Odpověď na dotaz č. 4:

Doplněna nová položka do soupisu prací:

OBJEKT	D.2.2.1.02.01 Trafostanice-Architektonicko-stavební řešení		
Kód	POPIS	JEDNOTKY	VÝMĚRA

R055	3D logo „Správa železnic“ dodávka a montáž	Kpl	1,0
-------------	--	-----	-----

Dotaz č. 5:

Ve VV D.2.2.1.03.01 – DSO-ASŘ (od. 9 – Ostatní konstrukce a práce, bourání) - chybí v rámci požární ochrany položky pro dodávku a montáž hasicích přístrojů (v Tabulce výrobků 3.101 označení HP/x)

Odpověď na dotaz č. 5:

Upraveny stávající položky v soupisu prací:

OBJEKT	SO-OŘ – Vybavení – provozní náklady OŘ UnL		
Kód	POPIS	JEDNOTKY	VÝMĚRA
Rh1	Osazování hasicího přístroje - montáže zohledňují i dočasný stav	kus	45
Rh3	Přístroj hasicí ruční sněhový 113B	Kus	4
Rh4	Přístroj hasicí ruční práškový 34A	kus	29

Doplněna nová položka do soupisu prací:

OBJEKT	SO-OŘ – Vybavení – provozní náklady OŘ UnL		
Kód	POPIS	JEDNOTKY	VÝMĚRA
Rh6	Demontáž – zohledňuje přesuny v rámci dočasných stavů	kus	6,0

viz příloha - D.2.2.1.01.01_01_3.104_Tabulky výrobku.pdf

Dotaz č. 6:

Tabulka dveří – Exteriér – TYP 13 (automatické dveře D/15.a - 1 ks v 1.NP) – nenašla jsem tuto položku ve VV.

Odpověď na dotaz č. 6:

Tyto dveře byly přesunuty do Infraakce „Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v ŽST. Lovosice“. Platí tedy, že dveře nejsou součástí PD „Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Lovosice“. Posíláme upravenou přílohu č. 3.105 Tabulka výrobků – exteriér dveře.

viz příloha - D.2.2.1.01.01_01_3.105_Tabulky-exterieur dveře.pdf

Dotaz č. 7:

Tabulka dveří – Interiér – TYP 40 (jednokřídlé dveře D/183;186;197;200;201;203;214;215;217;237 – má být dle označení 10 ks (v tabulce je uvedeno pouze 9 ks ve 2.NP) – tyto položky jsem ve VV nenašla.

Odpověď na dotaz č. 7:

Doplněna nová položka do soupisu prací:

OBJEKT	D.2.2.01.01 Architektonicko-stavební řešení		
Kód	POPIS	JEDNOTKY	VÝMĚRA
R1162070	DVEŘE INTERIÉROVÉ OTOČÉ JEDNOKŘÍDLÉ, KŘÍDLO ODLEHČENÉ DTD DESKY S HPL POVRCHEM, OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, ZÁMEK MECHANICKÝ, LOMENÁ BÍLÁ Poznámka k položce: Kování a zámek v ceně „dle tabulky interiérové dveře D/183, D/186, D/197, D/200, D/201, D/203, D/214, D/215, D/217, D/237, D/112, D/123“12	kus	12,000

viz příloha - D.2.2.1.01.01_01_3.107_Tabulky_interier dveře.pdf

Dotaz č. 8:

D.1.2.7 (Jiná sdělovací zařízení - jednotný čas) :

Žádáme zadavatele o sdělení z jakého důvodu je ve výkazu výměr položka č. 3

742220511 Zkoušky a revize PZTS revize výchozí systému PZTS KUS 1,000

když se v tomto provozním souboru dodávají hodiny.

Odpověď na dotaz č. 8:

Upravena stávající položky v soupisu prací:

OBJEKT	D.1.2.7 Jiná sdělovací zařízení - jednotný čas		
Kód	POPIS	JEDNOTKY	VÝMĚRA
R42220511	Zkoušky a revize jednotného času	kus	1,0

Přílohy:

- D.2.2.1.01.01_01_3.104_Tabulky vyrobku.pdf
- D.2.2.1.01.01_01_3.105_Tabulky-exterieur dveře.pdf
- D.2.2.1.01.01_01_3.107_Tabulky_interier dveře.pdf
- XDC_VB Lovosice_231128
- XLS_VB Lovosice_231128

V Praze

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ

na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018

Správa železnic, státní organizace

(elektronicky podepsáno)