



Plastová skříň  
Rozměr š\*v\*h 314\*277\*117mm  
Krytí IP 44  
Osadit 2\*ekvipotenciální svorkovnicí 1\*FeZn30\*4mm / 7\*2,5–25mm<sup>2</sup>

ČÁST PROJEKTU	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP. PROJEKTANT	<div>ZDENĚK VÁCHA</div> <div>PROJEKT. ELEKTRO</div> <div>Zdeněk Vácha</div> <div>Drážďanská 23, 405 02, Děčín 16</div> <div>IČ 44573235</div> <div>tel: +420 412 513282</div>	
D.1.4	VÁCHA ZDENĚK	VÁCHA ZDENĚK	VÁCHA ZDENĚK		
STAVEBNÍK : Správa železnic, státní organizace, Dílžďená 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1				<div>DATUM</div> <div>09.2023</div>	
MÍSTO STAVBY : st.p.č. 800/29, p.p.č. 800/139, k.ú. PODMOKLY					
<div>STAVBA : DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE</div> <div>DĚČÍN ZÁPAD AREÁL TO - OPRAVA</div> <div>Dělnická 1949/75, Děčín IV, 405 02</div>				<div>STUPEŇ PROJEKTU</div> <div>DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE</div>	
				<div>MĚŘÍTKO</div> <div>–</div>	
				<div>FORMÁT</div> <div>3 * A4</div>	
				<div>ZAK. ČÍSLO</div> <div>045 / 2023</div>	
<div>D1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB</div> <div>SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA</div> <div>OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE MET</div>				<div>ČÍSLO KOPIE</div> <div>Č. VÝKRESU</div>	
				<div>D14-13</div>	