

Číslo vyjádření: 023070200809

Vyřizuje: Ing. Pavol Lomnický

Tel.: 469 669 945

Mobil: 603 899 860

E-mail: pavol.lomnický@vschrudim.cz

Datum: 15.03.2023

Signal Projekt s.r.o.

Stanislava Sedláčková

Vídeňská č.p. 546/55

639 00 Štýřice

**Hrochův Týnec parc. č. 1088/1, 1088/2, 1520/4, 1520/5, 1523, 1524, 1525, 1526/1, 1526/2, 1535, 1538, 1539, 1540/1, 1540/ ... (kompletní rozsah parc. čísel zájmového území je na konci vyjádření), Implementace ETCS Regional Chrudim–Borohrádek – polygon 2 (územní nebo stavební řízení - bez záměru napojení na vodohospodářské sítě)**

Investor: Správa železnic, státní organizace, Nové Město, Dlážděná, č.p. 1003/7, 11000


1. V příloze jsou orientačně zakresleny vodohospodářské sítě pro veřejnou potřebu, které v zájmovém území provozuje Vodárenská společnost Chrudim, a. s. (dále VS Chrudim). V situaci nejsou zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

**2. S realizací souhlasíme při respektování následujících podmínek:**

- a. Při souběhu a křížení se stávajícím i plánovaným vodovodem a kanalizací musí být dodržena minimální vzdálenost dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění, případně dle požadavku provozovatele, a to:
  - i. Mezi půdorysným okrajem potrubí a půdorysným okrajem ostatních sítí **v souběhu 1,0 m** a v křížení dle ČSN 736005.
  - ii. Mezi základy a svislými konstrukcemi staveb souvisejících s vodovodními a kanalizačními sítěmi (vodovodní armaturní šachty, čerpací a přečerpávací stanice včetně jejich oplocení) a půdorysným okrajem navrhovaných sítí 1,5 m.
  - iii. Mezi stěnou kanalizačních šachet a půdorysným okrajem navrhovaných sítí 0,5 m.
  - iv. Mezi základy a svislými konstrukcemi ostatních staveb včetně oplocení a víceletými dřevinami (vyjma keřů) a půdorysným okrajem vodovodního a kanalizačního potrubí **1,5 m pro DN ≤ 500 mm a 2,5 m pro DN > 500 mm.**
- b. V případě, že bude v průběhu realizace stavby zjištěno, že výše uvedené podmínky nelze dodržet, budou kritická místa souběhů projednána a odsouhlasena s VS Chrudim.

- c. Při přípravě a provádění zemních nebo jiných prací, které mohou stávající vodovodní a kanalizační řad poškodit, je **prováděcí organizace povinna** učinit veškerá opatření, aby k poškození nedošlo, a to:
- i. Uvědomí zástupce provozu VS Chrudim - Michal Sýkora, tel: 603 899 831, michal.sykora@vschrudim.cz o zahájení prací, a to nejméně 15 dnů předem.
  - ii. Před zahájením stavebních prací požádá pracovníka VS Chrudim o vytýčení vodovodního a kanalizačního řadu v naší správě - Libor, Fořt, tel.: 603 899 819, libor.fort@vschrudim.cz. (*Umístění vytýčených zařízení požadujeme ověřit vždy ruční sondou, aby nedošlo k jeho poškození*).
  - iii. Provede vyznačení polohy vytýčeného vodovodního a kanalizačního řadu přímo na staveništi.
  - iv. Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce v blízkosti těchto řadů (tohoto řadu), zástupce prováděcí organizace upozorní, aby dbali maximální opatrnosti a ve vzdálenosti nejméně 1,0 m na každou stranu od osy potrubí nepoužívali nevhodné nářadí a těžkou mechanizaci (hloubící a nákladní stroje, sbíječky apod.).
  - v. Obnažený vodovodní a kanalizační řad musí být řádně zabezpečen proti poškození a před jeho záhozem bude zástupce provozu VS Chrudim přizván ke kontrole, zda nedošlo k jeho viditelnému poškození.
  - vi. Každé poškození vodovodního a kanalizačního řadu nahlásí prováděcí organizace neprodleně na příslušný provoz VS Chrudim.

3. Toto vyjádření má platnost 2 roky ode dne vydání.



Ing. Sylva Řezníčková  
vedoucí zákaznického centra

Rozsah dotčených parcel zájmového území: Hrochův Týnec parc. č. 1088/1, 1088/2, 1520/4, 1520/5, 1523, 1524, 1525, 1526/1, 1526/2, 1535, 1538, 1539, 1540/1, 1540/2, 1541, 1876, 1877, 1879, 1880, 1881/1, 1890, 1891, 489, 546, 559/5, Stíčany parc. č. 167, 231/13, 231/14, 231/18, 258, 259/1, 259/10, 259/2, 259/3, 259/4, 259/5, 259/7, 259/8, 259/9, 260/1, 260/2, 261, 30/2, 308, 309, 46, 47, 52/12, 52/4, 533, 54, 55, 58/10, 58/33, 61/1, 61/14, 61/15, 61/16, 61/19, 61/20, 61/23, 61/34, 61/35, 61/4, 68, 68/14, 68/28, 68/29, 68/3, 68/30, 68/36, 68/37, 687, 693, 694, 696

Přílohy: Mapa\_O23070200809.pdf  
Provoz: Chrudim

