



LEGENDA:

- VKLÁDANÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE

OCELOVÉ KONSTRUKCE
OCEL S235JR

POZNÁMKY:

- Všechny kóty a rozměry vztahující se k původním konstrukcím je nutné ověřit.
- Potřebné délky všech nových prvků je nutno ověřit na stavbě.
- Všechny nesrovnalosti mezi skutečným původním stavem objektu a stavem předpokládaným projektovou dokumentací nutno konzultovat s projektantem.
- Veškeré zásahy do nosných konstrukcí, které nejsou součástí projektu statiky, je nutno konzultovat se statikem.
- V případě zjištění snížené kvality nosného zdiva a dalších nosných konstrukcí nutno situaci konzultovat s projektantem.
- Během provádění je nutno konstrukce dočasně podepírat tak, aby byla zajištěna stabilita konstrukce a nedošlo k přetížení nebo nadměrným deformacím konstrukcí.
- Minimální uložení ocelových nosníků na nosném zdivu je vždy symetrické a je okótováno.
- Ocelové nosníky v místě uložení na zdivo podbetonovat – min. tloušťka betonu 100mm na zdravém zdivu.
- Před výbouráním nepodchytávaných stěny je nutné ověřit, zda konstrukce není nosná.
- Nenosné výplně otvorů přizdívat v pořadí od spodních pater do vyšších.
- Prostupy zděnými stěnami pro konstrukce VZT jsou zakresleny v části ASŘ. Prostupy průměru Ø200 mm budou zajištěny ocelovou trubkou TR 219x6,3 mm, průměry Ø250 trubkou TR 273x6,3 mm a průměry Ø300 trubkou TR 324x8 mm. Prostor mezi trubkami a zdivem souvisle vyplnit expanzní maltou.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury

Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:

Datum:

Popis:

Kontroloval:

-

-

-

-

Stavebník/Investor:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavební správa západ

Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9

SPRÁVA
ŽELEZNIC

Zhotovitel díla:

Adresa:

Kontakt:

APRIS 3MP s.r.o.

Baarova 231/36, 140 00 Praha 4

T: +420 261 260 358

E: apris@apris.cz

APRIS

3MP

Zhotovitel objektu:

Adresa:

Kontakt:

APRIS 3MP s.r.o.

Baarova 231/36, 140 00 Praha 4

T: +420 261 260 358

E: apris@apris.cz

APRIS

3MP

Hlavní projektant (HIP):

Ing. Vojtěch Hejl

Specialista:

-

Název stavby/akce:

Název části:

Název objektu/díle části:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Odpovědný projektant:

Ing. Ivan Jeník

Kraj:

Karlovarský

REKONSTRUKCE VÝPRVNÍ BUDOVY
V ŽST. FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

Pozemní objekty výpravních budov a budov zastávek

Výpravní budova v žst. Františkovy Lázně

Stavebně konstrukční řešení

Půdorys 2.NP - severní křídlo

Zpracovatel přílohy:

Ing. Ivan Jeník

Katastrální území:

Františkovy Lázně

Označení investora:

S631700099

Označení zhotovitele:

2020052

Označení části:

D.2.2.1

Označení objektu/komplexu:

SO 00-71-01.02

Číslo přílohy:

2. 203a

Stupeň dokumentace:

PDPS

Smluvní datum zpracování:

13.12.2021

Označení investora:

S 6 3 1 7 0 0 9 9

Stupeň dokumentace:

Část:

P D P S

Objekt:

D 2 2 0 1

Podobjekt:

S 0 0 0 7 1 0 1

Příloha:

2

Revize:

2 0 3 P 0 1

TATO DOKUMENTACE NENAHRAŽUJE PROVÁDĚCÍ PROJEKTOVOU DOKUMENTACI A NENÍ URČENA K REALIZACI STAVBY