



# MĚSTSKÝ ÚŘAD CHEB

ODBOR STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb

Číslo jednací: MUCH 102531/2021  
Číslo spisu: KSÚ 10449/2021  
Vyřizuje: Ing. Jana Sinkulová  
Email: sinkulova@cheb.cz  
Telefon: 354 440 517

Cheb, dne: 02.12.2021

## Z Á V A Z N Ě S T A N O V I S K O

Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný dle § 104 a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) vydává souhlasné závazné stanovisko dle § 104 odst. 9 vodního zákona pro stavbu: „**Rekonstrukce výpravní budovy ŽS Františkovi Lázně**“.

### Vodní dílo

Odlučovač ropných látek ORL, dešťová kanalizace, retenční nádrž, kraj Karlovarský kraj, 554529|Františkovy Lázně, katastrální území 634646|Františkovy Lázně, na pozemku st.p.č. 124/1; p.p.č. 830/5, vodní tok 10229098|\*, č.h.p. 1-13-01-0190-0-00|Slatinný potok, HGR 2110|Chebská pánev.

### Závazné stanovisko se vydává za následujících podmínek:

1. V odpadních vodách vypouštěných z odlučovače ropných látek budou dodrženy následující individuální koncentrační limity:  
Uhlovodíky C10-C40 max. 3 mg/l  
Nerozpuštěné látky NL max. 40 mg/l  
Kontrolu individuálních limitů znečištění odpadních vod zajistí odběratel akreditovaným odběrem v četnosti 2x ročně.
2. V ostatních ukazatelích nesmí být překročeny základní limity stanovené kanalizačním řádem Františkovy Lázně pro vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace.
3. Po dokončení stavby požádá investor o vydání závazného stanoviska a k žádosti předloží následující doklady:
  - doklad o způsobilosti stavby k provozu (předávací protokol)
  - dokumentaci skutečného provedení stavby
  - provozní řád odlučovače
  - stavební povolení
4. Závazné stanovisko bude podkladem pro vydání kolaudačního souhlasu.

**Závazné stanovisko platí 2 roky ode dne vydání.**

### O d ů v o d n ě n í

APRIS 3MP s.r.o., IČO: 27183912, K Roztokům 190/30a, Suchdol, 165 00 Praha 620 podal žádost o vydání závazného stanoviska vodoprávního úřadu v souladu s ustanovením § 104 odst. 9 vodního zákona pro stavbu: Rekonstrukce výpravní budovy ŽS Františkovi Lázně - ORL, retenční nádrž, dešťová kanalizace na st.p.č 124/1; p.p.č. 830/5 v k.ú. Františkovy Lázně.

Stavbou vodního díla nejsou ohroženy zájmy společnosti ani přiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Vzhledem k tomu, že bude následovat rozhodnutí příslušného stavebního úřadu bylo vydáno závazné stanovisko dle § 149 odst. 1 správního řádu.

### **Poučení**

Toto stanovisko je závazným stanoviskem ve smyslu ustanovení § 149 správního řádu a není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze odvolat. Jeho obsah je možné přezkoumat pouze v rámci odvolání proti rozhodnutí, jehož vydání podmiňuje. Dokumentace prací bude ponechána na odboru stavebním a životního prostředí pro potřeby úřadu.

Ing. Jaroslav Šinka  
Vedoucí odboru stavebního a životního  
prostředí

Rozdělovník:

Obdrží:

APRIS 3MP s.r.o., K Roztokům 190/30a, Suchdol, 165 00 Praha 620