



OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3.

- ZÁKLADNÍ OCHRANA (ZÁKLADNÍ ISOLACE, KRYTÍ A PŘEPÁŽKY)
- OCHRANA PŘI PORUŠE (PŘÍDAVNÁ ISOLACE, OCHRANNÉ POSPOJENÍ, AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
- DOPLŇKOVÁ OCHRANA (DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJENÍ)

KOVOVÝ ŽLAB PRO ULOŽENÍ KABELŮ NA STŘEŠE BUDE UKOTVEN K ROZNÁŠECÍ $FeZn$ KONSTRUKCI NEBO UMÍSTĚN NA DRŽÁCÍCH PRO JÍMACÍ VEDENÍ HROMOSVODU S BETONOVOU KOSTKOU

FV panels:

Počet: 163ks
Orientace 148°
Sklon 10°
Výkon: 450Wp/ks
Celkový výkon: 73,35kWp

Střídače:

5x 15,0kW
3-fázové

[illegible]