

Náše zn. 30493/2023-SŽ-OŘ PLZ-ÚPI
Vyřizuje Mgr. Jana Kabátová
E-mail KabatovaJ@spravazeleznic.cz
Datum 15. prosince 2023

Uveřejněním v elektronickém nástroji
E-ZAK

Odpověď na dotaz č. 2 k zadávací dokumentaci

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00 zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384, Organizační jednotka Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, PSČ 326 00 Plzeň upřesňuje zadávací dokumentaci vztahující se k veřejné zakázce na základě obdržených dotazů:

Název VZ: **Kdyně ON – oprava výpravní budovy**
Číslo VZ: 65423088
Č.j.: 29830/2023-SŽ-OŘ PLZ-ÚPI
Datum: 05.12.2023

Dotaz 2:

SO 04 - Oprava bytu č. 2, PS 04 - Vytápění

V zadávací dokumentaci – v soupisu prací objektu *SO 04 - Oprava bytu č. 2, PS 04 - Vytápění*, jsou položky:

50	K	735531044	Montáž elektrického podlahového vytápění instalace a napojení tepelného čidla	kus	1,000
	VV		"výkaz výměr		
	VV		1		1,000
	VV		Součet		1,000
51	M	42600003	ekvitermní čidlo	kus	1,000
52	K	735531045	Montáž elektrického podlahového vytápění instalace a napojení termostatu na zeď	kus	1,000
	VV		"viz výkaz výměr		
	VV		1		1,000
	VV		Součet		1,000
53	M	42600004	prostorový termostat	kus	1,000

Do těchto položek spadají také náklady na montáž elektrického podlahového vytápění. Z popisu položek ve výkazu výměr není zřejmé, jaká je celková plocha podlahového vytápění. V projektové dokumentaci uchazeč také neobjevil bližší specifikaci výše uvedených prací.

Dovolujeme si Vás požádat o prověření a případnou úpravu výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 2 k zadávací dokumentaci:

Vytápění bytu č. 2 je teplovodní s otopnými tělesy, tudíž zde není navrženo žádné elektrické podlahové vytápění. Tyto montážní a materiálové položky slouží pro montáž a dodávku ekvitermního čidla a prostorového termostatu dle položkového soupisu prací.

Přílohy:

Příloha 1 Položkový soupis prací

S pozdravem

Ing. Radek Makovec
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň

(podepsáno elektronicky)