

Příloha 2.006 Seznam kabelů								
Stavba: Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Pardubice – 2. etapa (hala, křídla)								
PS 61-03-10 Úpravy DŘT					Zpracoval: Tomáš Brada		Datum: 12.2022	
Kab. č.	Typ kabelu	Uroveň U,I	Délka (m)	Začátek Zařízení	Pozice	Konec Zařízení	Pozice	Funkce Poznámka
Objekt TS6 22/0,4kV								
WS90412	FTP 4x2x0,5 Cat.5e	AI	15	DŘT	XS	Čidlo T+H		Čidlo rozvodna NN
WS90413	FTP 4x2x0,5 Cat.5e	Ethernet - ModBus	20	Sděl.zař.	Datový switch	RH2.3	Analyzátor sítě	Komunikace do DDTS
WS90414	FTP 4x2x0,5 Cat.5e	Ethernet - ModBus	20	Sděl.zař.	Datový switch	RH2.1	Odečet elektroměrů	Komunikace do DDTS
WS90415	FTP 4x2x0,5 Cat.5e	Ethernet - ModBus	20	Sděl.zař.	Datový switch	RH2.1	PLC	Komunikace do DDTS
WS90416	JYTY 14x1	24V DC	20	ANG		DŘT	XS	Signály ANG
WS90417	JYTY 14x1	24V DC	20	ANG		DŘT	XP	Povely ANG
Poznámka: Při realizaci nutno ověřit skutečný rozsah připojovaných technologických zařízení!!! Kabely budou upřesněny při realizaci dle skutečně namontovaného technologického zařízení . Nejsou uvedeny systémové kabely dodané se zařízením v rámci skříní DŘT. Konektory patch optokabelu budou upřesněny při realizaci podle návazných zařízení (převodník, MOK) vzhledem k neustálému vývoji technologií.								