

KOMPLETNÍ VZDUCHOTECHNICKÁ POTRUBÍ NA ÚROVNI 2.P. NA OCHOZÍCH 00 FASADY K POŽÁRNÍM
 LAPÁKAM BUDOU TEPELNĚ A HLUKOVĚ ISOLOVÁNA. A TO SYNTETICKOU KAUKČUKOVOU ISOLOČÍ S
 PŮVROCHOVOU ÚPRAVOU AL FOJLI A SE SAMOLEPKOU– TLUSTOTA ISOLOČE DLE VÝKAZU 25MM NEBO 40MM
 TEPELNĚ ISOLOVANE VZD. POTRUBÍ KAUKČUKOVOU ISOLOČÍ TL.25MM S PŮVROCHOVOU
 ÚPRAVOU AL FOJLI A SE SAMOLEPKOU

