

Příloha č. 2.004 – ŽST Pardubice hl. n., TS6 22/0,4 kV

Rozsah dodávky a montáží pro technologii DŘT:

- Propojení V/V jednotek s řízenou novou technologií
- Připojení čidel teploty a vlhkosti
- Připojení podřízených PLC automatů /terminálů v topologii hvězda prostřednictvím optických/metalických kabelů splňující podmínky pro napájení lokální distribuční soustavy železnice (LDSŽ) 22kV
- Oživení a odzkoušení základních provozních vlastností telemechanických jednotek
- Konfigurace, oživení a odzkoušení programového vybavení
- Připojení komunikačních jednotek na ethernetovou komunikační cestu a oživení komunikace s ED Pardubice, odzkoušení stability komunikace
- Závěrečná funkční zkouška a uvedení do provozu
- Revize dle platných ČSN
- Zprovoznění na ED Pardubice
- Dokumentace skutečného provedení.