

Legenda místností - 1.PP				
Číslo	Název	vnější vlivy	int. osvětlení lx	poznámky
0.01	Chodba	AE2	100	instalace na povrchu
0.01A	Schodiště	AE2	100	instalace na povrchu
0.02	Chodba	AE2	100	instalace na povrchu
0.03	Sklep	AE2	30	instalace na povrchu
0.04	Sklep	AE2	30	instalace na povrchu
0.05	Sklep	AE2	30	instalace na povrchu
0.06	Sklep	AE2	30	instalace na povrchu
0.07	Sklep	AE2	30	instalace na povrchu
0.08	Chodba	AE2	100	instalace na povrchu
0.08A	Schodiště	AE2	100	instalace na povrchu
0.09	Sklep	AE2	30	instalace na povrchu
0.10	Sklep	AE2	30	instalace na povrchu
0.11	Sklep	AE2	30	instalace na povrchu
0.12	Sklep	AE2	30	instalace na povrchu
0.13	Sklep	AE2	30	instalace na povrchu
0.14	Sklep	AE2	30	instalace na povrchu
0.15	Sklep	AE2	30	instalace na povrchu
0.16	Sklep - kotelná	AE2	200	instalace na povrchu
0.17	Sklep	AE2	30	instalace na povrchu
0.18	Sklep	AE2	30	instalace na povrchu
0.19	Chodba	AE2	100	instalace na povrchu
0.20	Schodiště	AE2	100	instalace na povrchu

– připojení prvků ostatních profesí bude provedeno podle požadavků těchto profesí a konkrétně dodaného zařízení

Agenci investovali:	Šoupen dokumentace:	Case:	Case:	Podobnost:	Průběh:	Revize:
6 2 1 1 7 0 0 0 8 7	- D U S P	- D 2 2 0 1	- S O 7 7 7 7 1 0 1	- 4 7	- 2 - 0 0 1	- 0 0 0

[Prostor pro další informace]