


Legenda:

- stávající kanalizace splašková
- stávající kanalizace dešťová
- stávající kanalizace jednotná
- navržená kanalizace splašková svody – KG systém
- navržená kanalizace splašková zavěšená – KG systém
- navržená kanalizace tuková svody – KG systém
- navržená kanalizace tuková zavěšená – KG systém
- navržená kanalizace splašková a tuková odpady – PP středně zvukově izolující třívrstvé potrubí
- navržená kanalizace přípojovací – HT systém
- navržená kanalizace výtlok – PP středně zvukově izolující třívrstvé potrubí spoj s pojisťou proti vytřzení
- navržené kondenzační potubí – trubčka Ø18–20 mm (dopojení ZÚ, Ko+Kú)
- stávající studená voda
- navržená studená voda – PP–RCT třívrstvé potrubí třídy S4 s čedičovým vláknem svařované polyfúzně
- navržená teplá voda – PP–RCT třívrstvé potrubí třídy S4 s čedičovým vláknem svařované polyfúzně
- navržená míchaná voda – PP–RCT třívrstvé potrubí třídy S4 s čedičovým vláknem svařované polyfúzně
- navržená cirkulační teplé vody – PP–RCT třívrstvé potrubí třídy S4 s čedičovým vláknem svařované polyfúzně
- systémové uchycení potrubí kanalizace – pevný bod, kluzný bod
- systémové uchycení potrubí vody – pevný bod, kluzný bod
- systémový protipožární uzávěr prostupu (manžeta, páska) – kanalizace
- systémový protipožární uzávěr prostupu (páska, tmel) – voda

Legenda zařizovacích předmětů viz technická zpráva

Poznámky:

- Před zahájením prací bude prověřeno polohopisné i výškové umístění napojovacích bodů (včetně případných kopaných sond) a bude provedena opětovná koordinace se všemi ostatními profesemi a při zjištění nesouladu bude před zahájením montáže přizván projektant!
- Zařizovací předměty budou osazeny a připojeny dle pokynů a montážních předpisů jejich dodavatele.
- U všech umyvadel, dřezů sprch atp bude zajištěna teplá voda. Na bateriích bude vždy studená voda vpravo a teplá (míchaná) voda vlevo!
- Počet dvířek a jejich umístění bude upraveno dle skutečného osazení armatur a čistících kusů.
- Výšky uložení potrubí vody jsou vztaheny k podlaže příslušného patra a jsou pouze orientační.
- Potrubí ve výšce menší než 2,1 m nad podlahou bude označeno žlutoučernou páskou!
- Podružné vodoměry budou s možností dálkového odečtu přes systém MBUS – viz část MaR.
- U přípojek splaškové kanalizace napojených do stávajících šachet bude využito stávající napojení na šachtu a nová přípojka dle toho výškově upravena. Platí i pro přípojku tukové kanalizace a odlučovač tuku.



Místnosti 3.NP N		
Číslo	Název	Plocha místnosti [m²]
3.01	Půdní prostor	519,64
3.02	Chodba	4,39
3.02 A	Schodiště	7,05
3.03	Technická místnost	3,31
3.04	Kuchyň, jídelna a obývací poko	29,17
3.05	Vstup	14,24
3.06	Koupelna	4,54
3.07	WC	2,18
3.08	Pokoj	10,76
3.09	Pokoj	14,88
Celkový součet: 10		

