


Uložení tras



Kabelové trasy pro DC vodiče je nutné vést samostatně oddáleně od tras jiných napětí. Vedeny musí být v podhledech a na místech tomu určených za použití kabelového žlabu 100x100mm uzavřeného víkem nebo musí být zasekány do zdi.

Kabelové trasy pro AC vodiče je možné vést samostatně v souběhu s trasami silnoproudu. Vedeny musí být v podhledech a na místech tomu určených za použití kabelového žlabu 100x100mm uzavřeného víkem nebo musí být zasekány do zdi.

Poznámka

Je-li v zadávacích podmínkách, technických specifikacích, projektové dokumentaci či výkazu výměr uveden odkaz na určité dodavatele, výrobky nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, tak se dle ustanovení § 89 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, považuje takovýto odkaz za upřesnění technických podmínek, které by bez jeho použití nebyly dostatečně přesné a srozumitelné. Zadavatel u každého takového odkazu výslovně připouští možnost nabídnout jiné rovnocenné řešení.



Zhotovitel stavby: Adresa: Kontakt:	VPÚ DECO PRAHA a.s. Podbabská 20/1014, 160 00 Praha 6 T: +420 605 229 094 E: vpupraha@vpupraha.cz <div style="text-align: right;">  </div>		
Zhotivtel objektu: Adresa: Kontakt:	ExFactory Czech s.r.o. Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 T: +420 605 439 395 E: slapnicka@exfactoryczech.cz <div style="text-align: right;">  </div>		
HIP: Martin Pražský	Specialista: Pavel Slapnička	Odpovědný projektant: Pavel Slapnička	Zpracovatel přílohy: Pavel Slapnička

Název stavby/akce:		Výstava nových fotovoltaiických zdrojů v lokalitě Beroun, výpravní budova										S-kód:		S632200183									
												Zakázka:		2-0601-00/40									
Název části:		Pozemní stavební objekty výpravních budov a budov zastávek										Označení části:		D.2.2.1									
Název objektu:		Výpravní budova Beroun Zařízení silnoproudé elektrotechniky - FVE technologická část										Číslo objektu/komplexu:		SO 07-71-07.04.2									
Název přílohy:		Půdorys 4NP kabelové trasy										Číslo přílohy:		2		206							
Název dílčí části přílohy:												Paré:											
Kraj:		Katastrální uzemí:						TUDU:															
Středočeský kraj		Beroun [602868]						0202H1															
Dokumentace:																							
Stupeň dokumentace:		Datum zpracování:				Formáty:				Měřítko:													
PDPS		04.2023				3 A4				1:100													
S-kód:		Stupeň dokumentace:				Část:		Objekt:						Podobjekt:		Příloha:							
S 6 3 2 2 0 0 1 8 3		_ P D P S		_ D 2 2 0 1		_ S O 0 7 7 1 0 7						_ 0 4		_ 2		_ 2 0 6		_ 0 0 0					