



Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. **S18751/DPS-12120/2023-SŽ-OŘ PHA-OPS**

Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Ing. Petr Kroužil

Telefon +420 972 224 631

Mobil +420 602 200 691

E-mail Krouzil@spravazeleznic.cz

Datum 31. března 2023

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ
Ing. Veselý Jakub
Budova Diamond Point
Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8 - Karlín

Vyjádření OŘ Praha

/investor: Správa železnic, státní organizace/

Správa železnic, státní organizace (dále jen SŽ) Oblastní ředitelství Praha (dále jen OŘ PHA) posoudila v rámci akce „**Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Beroun, výpravní budova**“, předloženou dokumentaci „Aktualizace PD R5, Zřízení FVE“ ve stupni DPS a má následující připomínky a požadavky týkající se výše uvedené stavby:

Správa pozemních staveb /SPS/ OŘ PHA:

- Osazení FVE požaduje provést na připravenou nosnou konstrukci/úchyty na zastřešení výpravní budovy instalované firmou provádějící rekonstrukci zastřešení.
- Při realizaci FVE neporušit ani neponičit novou střešní krytinu objektu výpravní budovy žst. Beroun.
- Požaduje nově vedené el. rozvody k FVE neukládat do lišt, krýt do snížených podhledů, nebo uložit pod omítku.
- Termín zahájení a ukončení prací požaduje v dostatečném předstihu (minimálně 14 dní) nahlásit místnímu správci.
- Kontakt místní správce: p. Forst Václav, tel.: 724 754 012.

Kontakt: Ing. Klauz Lukáš, tel.: 725 805 788.

Správa elektrotechniky a energetiky /SEE/ OŘ PHA:

Vyrobená el. energie bude využívána pouze v rozvodech ve výpravní budově ŽST Beroun. Případné přetoky el. energie nesmí opustit hlavní rozvodnu ve výpravní budově. Důvodem je, že výpravní budova a technologie ŽST Beroun jsou na straně NN separátně oddělené (každá má svůj transformátor 22/0,4kV). Tyto dva energetické uzly mají společnou pouze stranu VN 22kV. Případné přetoky by tak musely téct přes všechny transformátory 22/0,4kV, což je z naší strany nežádoucí.

Kontakt: p. Voldřich Lukáš, tel.: 972 245 402, 607 050 781.

Odbor energetiky a služeb /OES/ OŘ PHA

- Oddělení elektrické energie:
Elektroměr pro měření získané energie dle Technické zprávy 2.1.8. musí splňovat Technické podmínky připojení k LDSŽ a přenos naměřených dat požaduje prostřednictvím DDTS.
Kontakt: p. Šibrava Kamil, tel.: 972 229 213.
- Oddělení ostatních energií a služeb:
Bez připomínek.
Kontakt: p. Dvořák Tomáš, tel.: 972 246 101.

Kontakt: p. Chaloupecký Miroslav, tel.: 702 194 293.

Řízení provozu /ŘP/ OŘ PHA:

Instalované zařízení nesmí prostorově ani technicky omezit zařízení provozovatele dráhy. Instalaci dotčených rozvodů nesmí být dotčen původním projektem daný prostorový rozměr místnosti a chodeb ve 4.NP.

Kontakt PO Beroun: Technický náměstek – p. Sklenička Pavel, tel.: 602 466 149 .

Kontakt: p. Votava Michal, tel.: 972 241 650, 606 096 659.

Z hlediska požární ochrany OŘ PHA :

Z hlediska požární ochrany souhlasíme , za předpokladu, že budou splněny požadavky zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu nezbytném pro zajištění její požární bezpečnosti. Dále, budou dodrženy podmínky uvedené v technické zprávě- 2.2.7. POŽÁRNÍ OCHRANA.

Kontakt: pí. Švejdová Martina, tel.: 724 165 919.

Níže uvádíme kontakty na zástupce odborných správ OŘ Praha, které nemají k dokumentaci připomínky:

Správa tratí Praha západ /ST-Pz/ OŘ PHA:

Kontakt technický dozor investora: Ing. Mareš Pavel, tel.: 702 228 884.

Kontakt: Ing. Trtíková Jana, tel.: 724 063 613.

Správa sdělovací a zabezpečovací techniky Praha-západ/SSZT-Pz/ OŘ PHA:

Kontakt: p. Bělehrad Milan, tel.: 606 622 787.

Odbor obchodních činností /OOČ/ OŘ PHA:

Kontakt: JUDr. Vltavský Petr, tel.: 722 981 288.

Provedení stavby musí odpovídat Technickým kvalitativním podmínkám staveb státních drah v platném znění - odkaz na internetové stránky:

Technické kvalitativní podmínky státních drah (TKP SD) jsou dostupné na webových stránkách SŽ-CTD: www.tudc.cz → *Dokumenty pro zhotovitele*.

Upozorňujeme, že toto vyjádření je vydáno pouze jako vyjádření za OŘ Praha. **Vyjádření ostatních organizačních složek dráhy (SŽ) si musíte taktéž zajistit.**



Libor Škvára
náměstek ředitele pro techniku



Správa železnic
státní organizace
Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
[59]