

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 27151/2023-SŽ-SSZ-OVZ
Listů/příloh 3/2

Uveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Kateřina Jungová
Telefon
Mobil +420 720 071 563
E-mail jungovak@spravazeleznic.cz

Datum 4. ledna 2024

„Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 1

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a s odvoláním na znění článku č. 7.1 Vysvětlení, změna a doplnění Dílu 1 – Zadávací dokumentace na zhotovení projektové dokumentace výše uvedené veřejné zakázky zadavatel odpovídá na obdržené dotazy následovně:

Dotaz č. 1:

Položka číslo 86 v rozpočtu SO 11-72-01.12, je uvedena položka jako komplet. Žádáme o rozepsání položky na jinou měrnou jednotku, v případě změny PD nebude možné vyčíslit vícepráce či méněpráce. Stejný problém je u položek 87, 88, 89, 90, ve stejném rozpočtu.

Odpověď č. 1:

Položkám byly upraveny měrné jednotky tak, aby bylo možné vyčíslit méně či vícepráce.

U položek 75 a 76 bylo pozměněno množství.

U položek 86 – 90 byly změněny měrné jednotky.

Dotaz č. 2:

V zadavatelem poskytnuté dokumentaci ke SO 700 Vybavení - provozní náklady je uvedena položka dodávka mobilní servisní lávky se schodištěm – k této položce chybí PD a bližší informace.

Žádáme zadavatele o doplnění dokumentace

Odpověď č. 2:

Jedná se o výrobek – pojízdné schody s plošinou, který je používán na obdobných pracovištích OTV.

Bližší viz samostatný výkres „D.2.2.1.1 č.p. 006 Montážní lávka“



Dotaz č. 3:

V zadavatelem poskytnuté dokumentaci – soupisu prací ke 11-72-01.42 VZT – Vzduchotechnika a chlazení budov jsou následující položky:

- pol. – „01.01 Vzduchotechnická jednotka stojatá venkovní s rekuperací tepla, dohřevem přímým výparníkem a ovládací jednotkou do 7500m³/hod“ – chybí specifikace, nelze takto řádně ocenit
- pol. „01.13 Čtyřhranná regulační klapka těsná, ruční ovládání“ – chybí specifikace, nelze takto řádně ocenit
- pol. „01.02 Kondenzační jednotka věžová VRF pro topení/chlazení - inverter“ – chybí specifikace, nelze takto řádně ocenit.

Žádáme zadavatele o doplnění specifikace výše uvedených položek soupisu prací.

Odpověď č. 3:

Součástí projektové dokumentace je i část označena SO 11-72-01.42 3 Referenční specifikace srovnatelných standardů, která obsahuje výčet nejdůležitějších parametrů navržených zařízení, které je důležité minimálně splnit, tedy nasazené zařízení musí být shodných či lepších parametrů a vlastností, než které jsou uvedeny ve specifikaci.

Zařízení 01.01 a 01.02 je součástí právě zmíněné části projektové dokumentace, zařízení 01.13 není součástí, nicméně je v seznamu strojů a zařízení uveden rozměr dané klapky (500x400mm), dále že se jedná o klapku s ručním ovládáním, a že se jedná o klapku těsnou, což jsou veškeré podstatné parametry, které jsou pro ocenění zcela dostatečné – jedná se o komerční výrobek jednotné tloušťky a běžného materiálu vyráběný dle rozměrů zadavatele.

Dotaz č. 4:

K zadavatelem poskytnuté dokumentaci ke SO 98-98 Všeobecný objekt zadavatel v části ZTP, čl. 4.9, odst. 4.9.2 stanovuje požadavky na zpracování prezenčních a propagačních materiálů pro stavbu, dále stanovuje povinnost uvádět logo příslušného dotačního programu EU s odvolávkou na odstavce ZTP, které jsou ale v textu označeny "CHYBA! Nenalezen zdroj odkazů". Na základě této informace nelze stanovit relevantní ocenění nákladů na publicitu.

Žádáme zadavatele o kontrolu a upřesnění

Odpověď č. 4:

V textu ZTP, které jsou označeny odkazy „CHYBA“ zůstaly nedopatřením a odkaz vč. věty nebyly odmazány. Omlouváme se za nedorozumění.

Správné znění čl. 4.9.2

Veškerá zpracování prezenčních a propagačních materiálů pro stavbu bude v souladu s jednotným vizuálním stylem organizace dle Grafického manuálu jednotného vizuálního stylu SŽ (viz <https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/sprava-webu-a-logomanual>) a Manuálu jednotného vizuálního stylu označení a prezentace staveb (viz <https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/vizualni-styl-prezentace-staveb>).

Nadále platí požadavek na informační materiály dle kapitoly ZTP 4.9.2.1

4.9.2.1 Typy informačních materiálů:

- informační mesh banner (dle možnosti Objednatel preferuje uchycení na lešení) ve velikosti šíře 4 m × výška 3 m v počtu 1 ks
- informační bannery ve velikosti šíře 3 m × výška 2 m s oky po 50 cm, v počtu 1 ks

Popis doplněn do položky č.9 Propagace SO 98-98

Sdělení zadavatele:

Zadavatel postupuje v souladu s ust. § 98 ZZVZ a s § 99 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání žádostí o účast z důvodu pozdního poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace, tedy ze dne 16.01.2024 na den 23.01.2024.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 ZZVZ, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací“ bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/>

IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Datum: 16/01/2024 Čas: 09:00

nahrazeno: **23/01/2024 Čas: 09:00**

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Přílohy:

- výkres D.2.2.1.1 č.p. 006 Montážní lávka
- výkaz výměr „XDC_OTV OŘ Plzeň_ZM01_240104“

Ing. Ondřej Göpfert

ředitel odboru investičního

na základě pověření č. 14-NM ze dne 13. 11. 2023

Správa železnic, státní organizace