

Od: Falisová Šárka <Sarka.Falisova@gasnet.cz>
Odesláno: středa 10. března 2021 10:24
Komu: Pavla Böhmová
Předmět: RE: žádost o upřesnění podmínek vyjádření_ přejezd Louny

Dobrý den,

pokud by byl výstražník umístěn v původní poloze, ve vzdálenosti 1m od plynovodu, určitě nebude nutná přeložka plynovodu. Základ zábradlí musí být při souběhu s plynovodem také ve vzdálenosti 1m – ochranné pásmo. Ukončení zábradlí stejně tak 1m od plynovodu.

S pozdravem
Šárka Falisová
GasNet Služby
Oddělení zpracování ext. požadavků-Čechy
Technik externích požadavků-Čechy
Klíšská 940/96, 40001 Ústí nad Labem
T (interní) (984) 5133
T +420 475 325 133
E sarka.falisova@gasnet.cz



Ve věci projednání umístění neplynárenských staveb v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenských zařízení a jejich příslušenství využijte prosím následujících odkazů:

Žádost o stanovisko: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko>

- **Existence sítí:**
*Jako důvod žádosti uvádějte Existence sítí (mapový podklad). Jedná se o sdělení o poloze sítí, **nelze** použít pro projednání stavby- výstup je v PDF*
- **Stanovisko pro účely projednání stavby před stavebním úřadem** (územní/stavební řízení):
Jako důvod žádosti uvádějte stupeň PD UŘ, SR + připojte situaci stavby se zákresem plynárenských zařízení. Obdržíte stanovisko se sdělením podmínek pro práci v ochranném pásmu plynovodů a přípojek – výstup je v PDF

Vektorová data: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data>

*Po registraci je možné opakovaně získat polohu PZ v **digitální** podobě (dgn, dwg,...)
Polohu PZ zapracujte do Vaší PD a tu následně pošlete k odsouhlasení prostřednictvím „Žádosti o stanovisko“ - viz výše.*

Kontaktní systém GasNet Služby: <http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>

V případě potřeby můžete své dotazy konzultovat s technikou GasNet Služby

Děkujeme za využití výše uvedených portálů a prosíme o předání této zprávy Vaším kolegům.

Upozornění: Tato zpráva může obsahovat důvěrné informace a je určena výhradně zamýšlenému adresátovi. Pokud jím nejste, nebo se domníváte, že jím nejste, informujte neprodleně o této skutečnosti odesílatele a vymažte zprávu, včetně příložených příloh z Vašeho počítače. Pokud nejste zamýšleným adresátem, nejste oprávněn šířit, zveřejňovat, kopírovat nebo zpřístupňovat obsah této zprávy ani příložených příloh.
Tato e-mailová zpráva, a ani její obsah včetně jejích případných příloh nezavazuje jejího odesílatele k uzavření ústní či písemné smlouvy, není-li v textu e-mailové zprávy výslovně uvedeno jinak. Odesílatel si vyhrazuje právo smlouvu neuzavřít, a to v kterékoli fázi jednání, zejména pokud nebudou získány potřebné interní souhlasy a schválení. Možnost uzavření smlouvy, aniž by byl beze zbytku výslovně sjednán celý její obsah formou všemi stranami schváleného písemného

smluvního návrhu, je vyloučena. Jakákoliv sdělení, která obsahuje tato e-mailová zpráva, v žádném případě nezakládají jejímu adresátovi nárok na náhradu škody podle § 1729 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ani žádný jiný nárok vůči jejímu odesílateli.

Notice: This message may contain confidential information and is intended solely for the use of the individual or entity to which it is addressed. If you are not the intended recipient, or you think that you are not the intended recipient, please immediately notify the sender and delete the message and any attachments thereto from your computer. If you are not the intended recipient, you are not authorized to disseminate, distribute, copy or make the content of the message and any attachments thereto available to third persons.

This e-mail including its content and any attachments does not bind its sender to the conclusion of an oral or written contract, unless explicitly stated otherwise in this e-mail. The sender reserves the right not to enter into an agreement in any phase of the negotiation, in particular if necessary internal consents and approvals were not obtained. The possibility of concluding the contract without all its content expressly agreed in the form of the contractual proposal approved in writing by all parties is excluded. Any communications contained in this e-mail do not constitute for its addressee any claim for damages under § 1729 of Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, or any other claim against the sender.

From: Pavla Böhmová <bohmov@signalprojekt.cz>
Sent: Friday, March 5, 2021 2:59 PM
To: Falisová Šárka <Sarka.Falisova@gasnet.cz>
Cc: 'Kielor Jaromír' <kielor@ova.signalprojekt.cz>
Subject: RE: žádost o upřesnění podmínek vyjádření_ přejezd Louny

Dobrý den,
děkuji za informaci. Zasílám k posouzení variantu navrženou projektantem - nový základ pro výstražník D se závorou by byl umístěn do polohy stávajícího výstražníku. Byla by tedy dodržena vzdálenost 1 m a přeložka plynovodu by nebyla řešena.

Pro přehlednou informaci je v nákresu vyznačeno také nově navržené zábradlí (část zábradlí vedená rovnoběžně s plynovodem by případně mohla být po projednání v investorem odstraněna nebo odsunuta od plynovodu). Zábradlí je navrženo z důvodu zabránění obcházení závory a zajištění bezpečnosti na železničním přejezdu.

Prosím potvrzení, že nová poloha základu pro závoru s výstražníkem D nevyžaduje přeložku plynovodu. Zároveň prosím o souhlas s umístěním zábradlí v ochranném pásmu plynovodu, příp. o stanovení nejmenší možné vzdálenosti pro umístění základů zábradlí od plynovodu.

Návrh zábradlí bude přepracován vzhledem k posunutí poloze výstražníku D (zábradlí bude ukončeno před závorou). Zároveň bude návrh příp. přepracován dle vámi stanovených podmínek. Zábradlí u závory s výstražníkem A je ukončeno ve vzdálenosti cca 0,7 m od polohy plynovodu.

Děkuji.

Projektová dokumentace byla přiložena k žádosti o vyjádření (zn. 5002311607). Pokud by bylo třeba, mohu zaslat PD.

S pozdravem a přáním hezkého dne,

Ing. Pavla Böhmová
technická pracovnice
mobil: +420 725 986 758
datová schránka: swz2av2



From: Falisová Šárka [<mailto:Sarka.Falisova@gasnet.cz>]
Sent: Friday, March 5, 2021 9:21 AM
To: Pavla Böhmová <bohmov@signalprojekt.cz>
Subject: RE: žádost o upřesnění podmínek vyjádření_ přejezd Louny

Dobrý den,

Vaši žádosti o přiblížení výstražníků k plynovodu, nelze vyhovět. Nové výstražníky musí být umístěny mimo ochranné pásmo PZ, min. 1 m od osy plynovodu. Navrhujeme tedy přeložku plynovodu. Přeložku plynovodu pro danou lokalitu můžete řešit s naším technikem. Kontakt na technika : p.Miloslav Švejstl, tel.555 901 729, miloslav.svejstl@gasnet.cz

S pozdravem
Šárka Falisová
GasNet Služby
Oddělení zpracování ext. požadavků-Čechy
Technik externích požadavků-Čechy
Klíšská 940/96, 40001 Ústí nad Labem
T (interní) (984) 5133
T +420 475 325 133
E sarka.falisova@gasnet.cz



Ve věci projednání umístění neplynárenských staveb v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenských zařízení a jejich příslušenství využijte prosím následujících odkazů:

Žádost o stanovisko: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko>

- **Existence sítí:**
*Jako důvod žádosti uvádějte Existence sítí (mapový podklad). Jedná se o sdělení o poloze sítí, **nelze** použít pro projednání stavby- výstup je v PDF*
- **Stanovisko pro účely projednání stavby před stavebním úřadem (územní/stavební řízení):**
Jako důvod žádosti uvádějte stupeň PD UŘ, SŘ + připojte situaci stavby se zákresem plynárenských zařízení. Obdržíte stanovisko se sdělením podmínek pro práci v ochranném pásmu plynovodů a přípojek – výstup je v PDF

Vektorová data: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data>

*Po registraci je možné opakovaně získat polohu PZ v **digitální** podobě (dgn, dwg,...)
Polohu PZ zapracujte do Vaší PD a tu následně pošlete k odsouhlasení prostřednictvím „Žádosti o stanovisko“ - viz výše.*

Kontaktní systém GasNet Služby: <http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>

V případě potřeby můžete své dotazy konzultovat s technikem GasNet Služby

Děkujeme za využití výše uvedených portálů a prosíme o předání této zprávy Vaším kolegům.

Upozornění: Tato zpráva může obsahovat důvěrné informace a je určena výhradně zamýšlenému adresátovi. Pokud jím nejste, nebo se domníváte, že jím nejste, informujte neprodleně o této skutečnosti odesílatele a vymažte zprávu, včetně příložených příloh z Vašeho počítače. Pokud nejste zamýšleným adresátem, nejste oprávněn šířit, zveřejňovat, kopírovat nebo zpřístupňovat obsah této zprávy ani příložených příloh.

Tato e-mailová zpráva, a ani její obsah včetně jejích případných příloh nezavazuje jejího odesílatele k uzavření ústní či písemné smlouvy, není-li v textu e-mailové zprávy výslovně uvedeno jinak. Odesílatel si vyhrazuje právo smlouvu neuzavřít, a to v kterékoli fázi jednání, zejména pokud nebudou získány potřebné interní souhlasy a schválení. Možnost uzavření smlouvy, aniž by byl beze zbytku výslovně sjednán celý její obsah formou všemi stranami schváleného písemného smluvního návrhu, je vyloučena. Jakákoliv sdělení, která obsahuje tato e-mailová zpráva, v žádném případě nezakládají jejímu adresátovi nárok na náhradu škody podle § 1729 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ani žádný jiný nárok vůči jejímu odesílateli.

Notice: This message may contain confidential information and is intended solely for the use of the individual or entity to which it is addressed. If you are not the intended recipient, or you think that you are not the intended recipient, please immediately notify the sender and delete the message and any attachments thereto from your computer. If you are not the intended recipient, you are not authorized to disseminate, distribute, copy or make the content of the message and any attachments thereto available to third persons.

This e-mail including its content and any attachments does not bind its sender to the conclusion of an oral or written contract, unless explicitly stated otherwise in this e-mail. The sender reserves the right not to enter into an agreement in any phase of the negotiation, in particular if necessary internal consents and approvals were not obtained. The possibility of concluding the contract without all its content expressly agreed in the form of the contractual proposal

From: Pavla Böhmová <bohmov@signalprojekt.cz>
Sent: Wednesday, February 24, 2021 12:13 PM
To: Falisová Šárka <Sarka.Falisova@gasnet.cz>
Subject: FW: žádost o upřesnění podmínek vyjádření_ přejezd Louny

Dobrý den,
v souvislosti s obdrženým vyjádření zn. 5002311607 k projektové dokumentaci (viz příloha) stavby Doplnění závor na přejezdu P1924 v km 10,272 trati Louny – Rakovník se na vás obracím s žádostí o upřesnění.
V rámci stavby budou na přejezdu doplněny závory a v souvislosti s tím, dojde ke změně umístění stávajících výstražníků. Zároveň bude směrově upraven stávající chodník v oblasti přejezdu.

Plynovodní potrubí NTL se nachází v blízkosti navržených výstražníků. V příloze zasílám pro lepší přehled zakres stávajících a nových poloh výstražníků a závor.

Dle požadavku vyjádření má být základ výstražníků umístěn mimo ochranné pásmo PZ, tedy 1 m od PZ. Uvedený požadavek není možné splnit. Poloha nových výstražníků je dána dle normových vzdáleností s ohledem na požadavek na bezpečnost silniční a drážní dopravy.

V ochranném pásmu PZ se nacházejí 2 výstražníky. Výstražník A bude v nové poloze odsunut od plynovodu (v současné poloze se nachází v ochranném pásmu) a je navržen ve vzdálenosti 1 m od osy plynovodu, tj. na hranici OP. Výstražník D bude oproti současnému stavu přiblížen k plynovodu.

Dle vyjádření je plynovodní potrubí v současném stavu uloženo v chrániče. Žádáme vás o souhlas s umístěním základů výstražníků v ochranném pásmu PZ, příp. stanovení konkrétních podmínek ochrany PZ. Vedení plynovodu je zakresleno na základě jeho vytýčení v terénu, pokud bychom použili zaslanou polohu v digitálním formátu, tak jsme od PZ ve větší vzdálenosti, proto je otázkou, jaká je přesně skutečnost, která se ukáže až po provedení sondy při stavbě.

V oblasti přejezdu dojde k úpravě směrového vedení stávajícího chodníku a tudíž dojde ke zvýšení krytí potrubí o tento nový chodník, tj. 12 cm. Chodník bude z rozebíratelné dlažby. Žádáme vás o souhlas se zvýšeným krytím PZ. V příloze zasílám PD stavebního objektu komunikaci včetně chodníku a PS zabezpečovacího zařízení.

S technickými dotazy ke stavbě se prosím obraťte na projektanta stavby: Jaromír Kielor, tel.: 702 153 001, kielor@ova.signalprojekt.cz.

Děkuji.

S pozdravem a přáním hezkého dne,

Ing. Pavla Böhmová
technická pracovnice

Signal Projekt s.r.o.
Vídeňská 55, 639 00 Brno
pracoviště 28. Října 165, 709 00 Ostrava
mobil: +420 725 986 758
datová schránka: swz2av2
email: bohmov@signalprojekt.cz
www.signalprojekt.cz

signal
PROJEKT