

# TABULKA URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

**Venkovní zařízení**

**PZS P5949**  
Kolín - Ledečko

**km 33,330**

Kategorie vnějších vlivů	Zatřídění prostoru	Poznámka
Teplota okolí	AA7 ( -25 + 55°C )	
Atmosferické podmínky okolí	AB8 ( venkovní prostory )	
Nadmořská výška	AC1 ( do 2000m )	
Výskyt vody	AD3 ( vodní tříšť )	
Výskyt cizích pevných těles	AE1 ( zanedbatelný )	
Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek	AF1 ( AF2 v blízkosti prům. centra )	
Mechanické namáhání	AG2 ( střední )	
Vibrace	AH2 ( střední )	
Výskyt rostlinstva nebo plísni	AK1 (bez nebezpečí)	
Výskyt živočichů	AL1 ( bez nebezpečí )	
Elektromag, elektrostat. nebo ionizující působení	AM1-1 ( kontrolovaná úroveň )	
Sluneční záření	AN2 ( střední úroveň )	
Seizmické účinky	AP1 ( zanedbatelné )	
Bouřková činnost	AQ1 ( zanedbatelné )	
Pohyb vzduchu	AR2 ( střední )	
Vítr	AS2 ( střední )	
Schopnost osob	BA1 ( normální, nepoučené osoby )	
Dotyk osob s potenciálem země	BC2 ( výjimečný )	
Podmínky úniku osob v případě nebezpečí	BD1 ( snadný únik )	
Povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek	BE1 ( bez nebezpečí )	

**Soupis vnějších vlivů, které nejsou dle čl.512.2.4 ČSN 33 2000-5-51 ed.3 normální**

- AA3 Venkovní prostory
- AB8 Venkovní prostory a prostory nechráněné před atmosférickými vlivy
- AD3 Vodní tříšť - pod úhlem do 60° od svislice

**Vytvořeno dle ČSN 33 2000 - 5 - 51 ed.3**