

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 312/2024-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Barbora Sýkorová
Mobil +420 720 969 702
E-mail SykorovaB@spravazeleznic.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

„Sanace tělesa železničního spodku na trati Varnsdorf – Seifhennersdorf (DB) v km 12,288-12,7“

- **na zhotovení stavby**

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 2

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění článku 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace (dodatečné informace) Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a sdělujeme následující:

Dotaz č. 13:

V rozpočtu u SO 11-24-01 se má ocenit provedení kotvené pilotové stěny.

Zjistili jsme nesrovnalosti ve VV:

Chybí položka na provedení vrtů pro piloty

V položce 285379 PRÍPLATEK ZA DALŠÍ 1M KOTVENÍ NA POVRCHU Z PREDPÍNACÍ VÝZTUŽE – je chybně uvedena délka příplatku v metrech

Žádáme zadavatele o úpravu VV.

Odpověď na dotaz č. 13:

- Položka pro provedení vrtů pro piloty byla doplněna v rámci Dodatku č.1.
- Výměra položky 285379 byla upravena na 31*11m.

Dotaz č. 14:

Žádáme zadavatele o vysvětlení položky:

014, D.2.1.4 - Mosty, propustky, zdi; SO 11-24-01 - Pilotová stěna; 2 - Základy

Výměra je 31 m, ačkoliv by, dle našeho názoru, měla být 10m x 31ks = 310m.

Žádáme zadavatele o vysvětlení, proč není navržen monitoring sanačního opatření (sledování síly v kotvách apod.)

Odpověď na dotaz č. 14:

- Výměra položky 285379 byla upravena na 31*11m (1m navíc na zakotvení).
- Monitoring není požadován po dodavateli stavby. Bude řešeno samostatnou zakázkou.

Přílohy:

XDC_sanace_Varnsdorf_Zm02_240111.xml

XLS_sanace_Varnsdorf_Zm02_240111.xlsx

Sdělení zadavatele:

Vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

V souvislosti s výše uvedenými upřesněními v tomto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace – Dodatek č. 2 zadavatel neproděluže lhůtu pro doručení nabídek vzhledem k povaze upřesnění.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlením/upřesněním – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

Štěpán Hořna

vedoucí odd. zadávání investic, odbor investiční
na základě „Pověření“ č. 7-NM ze dne 24. 10. 2022
Správa železnic, státní organizace
(elektronicky podepsáno)