

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 1253/2023-SŽ-SSZ-OVZ
Vyřizuje Helena Baštářová
Mobil +420 724 129 033
E-mail bastarova@spravazeleznic.cz

zveřejněno na profilu zadavatele

Rekonstrukce trati v úseku Kyjice – Chomutov

Vysvětlení zadávací dokumentace – Dodatek č. 21

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 529:

SO 98-98

pol.č.22 Kácení a odstranění zeleně

Z odpovědi na dotaz č.498 uchazeč pochopil, že má nacenit vykácení porostů z přílohy s názvem „ kácení chomutov_TS_221129“ z dodatku č.17. Tedy 332 stromů ze záložky „Dřeviny“ a stromy ze záložky „Zapojené porosty“ č.1-48. Předpokládáme, že zapojené porosty jsou stromy, na které není třeba povolení ke kácení a že mají být vykácené všechny v červeni ohraničených plochách s označením ZP s číslem plochy v dendrologickém průzkumu.

Je tento předpoklad správný?

Odpověď č. 529:

Uchazeč nacení kácení v rozsahu nutném pro samotnou stavbu a zároveň zachování bezpečné vzdálenosti od trakce. Vzdálenost od trakce, ve které musí být káceny všechny dřeviny, je cca 8 metrů. Pro toto kácení uchazeč zajistí potřebné povolení ke kácení dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a jeho prováděcí vyhlášky v platném znění. Povolení ke kácení dle tohoto zákona podléhají i zapojené porosty, je-li jejich plocha větší než 40 m².

Vysvětlení zadavatele:

U dotazu č. 498 došlo k jeho chybnému zodpovězení. Zadavatel uvádí správné znění odpovědi na dotaz č. 498, které rovněž ve větším rozsahu zodpovídá i dotaz č. 529.

Kácení dřevin: Uchazeč nacení kácení v rozsahu nutném pro samotnou stavbu. Vzdálenost od trakce, ve které budou káceny všechny dřeviny, je cca 8 metrů. Za takto vzniklé množství kácených dřevin rostoucích mimo les (povolení ke kácení) bude stanoveno příslušné množství náhradních výsadeb.

Návrh náhradní výsadby: Zhotovitel bude vycházet z oborového třídníku a zkušeností se stanovováním náhradních výsadeb v obdobném rozsahu, v jakém bude navrženo kácení.

Konkrétní náhradní výsadby stanovuje příslušný orgán ochrany přírody a to včetně umístění vysazovaných dřevin.

Návrh ostatních vegetačních úprav: Realizační dokumentace stavby nebude obsahovat jiné vegetační úpravy, než ty specifikované v jednotlivých provozních a stavebních souborech.

Dlouhodobý plán péče: Dlouhodobý plán péče bude zpracován pro porosty podél trati, které nebudou káceny v rámci stavby. Bude sloužit pro účel údržby trati. Nejedná se o návrh kácení v rámci stavby a není pro něj třeba řešit povolení ke kácení.

.....

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ

na základě Pověření č. 2446

ze dne 11.5.2018

Správa železnic, státní organizace