

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 1302/2024-SŽ-SSZ-OVZ
Listů/příloh 2/3

Uveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Kateřina Jungová
Telefon
Mobil +420 720 071 563
E-mail jungovak@spravazeleznic.cz

Datum 17. ledna 2024

„Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 5


V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a s odvoláním na znění článku č. 7.1 Vysvětlení, změna a doplnění Dílu 1 – Zadávací dokumentace na zhotovení projektové dokumentace výše uvedené veřejné zakázky zadavatel odpovídá na obdržené dotazy následovně:

Dotaz č. 32:

Zadavatelem poskytnutá dokumentace – výkazu výměr objektu **SO 11-72-01.12 Architektonicko – stavební a stavebně konstrukční řešení opravárenské haly** obsahuje následující položku č. 88:

88	43003	D+M Pásový obloukový světlík – přes hřeben - hliníková bezúdržbová konstrukce, zaskleno PC tl.32 mm (4 vrstvy opál, UN = 1,2 W/K.m2), vč. ocelové podsady a hydr	M2	139,840
----	-------	--	----	---------

Současně ale na souvisejícím výkresu je uveden světlík sedlový.



Žádáme zadavatele o upřesnění požadovaného typu světlíku a uvedení dokumentace do souladu.

Odpověď č. 32:

Světlík je sedlový. Byla zrušena pol. 88 a nahrazena položkami č. 94-97.

Dotaz č. 33:

V zadavatelem poskytnuté projektové dokumentaci k objektu **SO 11-86-01 Rozvody NN a osvětlení** jsme nenašli schémata zapojení rozvaděčů pro tento objekt.

Žádáme zadavatele o doplnění chybějící přílohy.

Odpověď č. 33:

D.2.3.6 – SO 11-86-01 – Venkovní rozvody NN a osvětlení – schémata rozvaděčů jsou uvedeny v SO 11-72-01.44.

Schéma rozvaděčů je uvedené na výkrese „SCHÉMA HLAVNÍCH ROZVODŮ NN“ č. D.2.2.1.4 – 008. Konkrétní rozpracování schémat konkrétních rozvaděčů jsou již dílenské výkresy s již konkrétními výrobky. Osazení jednotlivých rozvaděčů je uvedeno i ve výkazu výměr.

Ostatní schémata jsou také součástí projektové dokumentace.

Dotaz č. 34:

V zadavatelem vydaném vysvětlení, změně a doplnění ZD č. 2 (v rámci odpovědi na dotaz č. 17) a vydaném vysvětlení, změně a doplnění ZD č. 3 (v rámci odpovědi na dotaz č. 24) byl opakovaně na požadavek poskytnutí výpočtu osvětlení uveden zadavatelem odkaz na soubor s názvem „**D.2.3.6_ SO118601_03_001_Výpočet osvětlení**“ Tento odkazovaný dokument je dokument s vypínacími charakteristikami jističů. V žádném případě se nejedná o požadovaný **výpočet osvětlení**.

Žádáme zadavatele o doplnění chybějící přílohy.

Odpověď č. 34:

Výpočty byly doplněny.

- D.2.2.1.44_Výpočet_TX_CJ_OTV Plzeň_2022-11-01
- D.2.2.1.44_Výpočet_TX_CJ_OTV Plzeň-VO_2022-11-01

Sdělení zadavatele:

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznice.cz/>.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlení/upřesnění – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

Přílohy:

- Výkaz výměr „XDC_OTV OŘ Plzeň_ZM04_240117“
- D.2.2.1.44_Výpočet_TX_CJ_OTV Plzeň_2022-11-01
- D.2.2.1.44_Výpočet_TX_CJ_OTV Plzeň-VO_2022-11-01

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ
na základě Pověření č. 2446 ze dne 11.5.2018
Správa železnic, státní organizace

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4310855

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c7a8a22e-b31d-441b-9756-974c231b69c6

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina JUNGOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.01.2024 15:20:01



2f19f165-b77a-47d9-94a3-0d4b5255cc5e