



Správa železniční dopravní cesty

## Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955

190 00 PRAHA 9

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

16608/2013/SSZ-ÚE

Vyřizuje:

Ing. Martin Kosmál

Telefon:

972 244 865

Mobil:

602 741 737

E-mail:

kosmal@szdc.cz

### Dle rozdělovníku

## „Prodloužení podchodu a zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Český Brod“

### Dodatečné informace - Dodatek č. 4

V souladu se zněním článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

#### Dotaz č. 8:

V souborech PS 1231, PS 1232, PS 1233 se v odstavci „Ostatní výbava výtahu“ píše, že výtahy mají automatický bateriový zdroj a zároveň jsou napojeny na záložní zdroj objektu.

Prosíme o vysvětlení, jaký typ záložní energie budou výtahy využívat.

#### Odpověď na dotaz č.8:

Výtahy vzhledem k nedostatečnému výkonu náhradního zdroje v žst. musí být vybaveny automatickým bateriovým zdrojem. Zmínka o záložním zdroji je chyba v textu.

#### Dotaz č. 9:

V souborech PS 1231, PS 1232, PS 1233 se v odstavci „Výtahová klec“ píše, že vstupní otvor do výtahu uzavírají centrální čtyřdílné dveře, ale v odstavcích „Dveře šachetní a kabinové“ se udává stranou posuvné, dvoupanelové.

Vzhledem k půdorysným rozměrům šachty se domníváme, že by dveře měly být stranou posuvné.

Žádáme zadavatele o potvrzení.

#### Odpověď na dotaz č.9:

Potvrzujeme stranou posuvné dvoupanelové dveře.

V Praze dne 26. 11. 2013

**Ing. Lubor Hrubeš**

ředitel SS západ