

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. č.j. 4399/2023-SŽ-SŽG-RP PHA
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Ing. Stanislav Nol
Telefon +420 972 221 787
Mobil +420 724 961 019
E-mail nol@spravazeleznic.cz

Datum 31. října 2023
Č. zak.: G731Z7220325

Štros Jaroslav, Ing.
Správa železnic,
SS západ, Úsek technický PHA,
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Věc:

Vyjádření ÚOZI-Investora ke stavbě ve fázi DUSP:

Rekonstrukce mostu km 5,703 trati Čelákovice – Neratovice (Brandýs silnice R10)

Dne 19.10.2023 obdržela SŽG geodetickou část DUSP uvedené stavby k vyjádření.

Technická zpráva:

Je se všemi náležitostmi v uzavřeném formátu ověřena ÚOZI.

Geodetické a mapové podklady:

Veškeré geodetické zaměření je převzato od SŽ s.o., SŽG Praha **splňující TKP staveb státních drah.**

Žádné dodatečné doměřování, požadované např. projektanty, které by bylo možné otestovat na platnost DM, neproběhlo.

Návrh vytyčovací sítě:

Jako výchozí body jsou v návrhu vytyčovací sítě aktuálně platné body ŽBP splňující TKP staveb státních drah včetně seznamu ohrožených bodů stavební činností a s poznámkou, že všechny zničené body budou po realizaci stavby nahrazeny novými.

Vzhledem k charakteru stavby je navržena mikrosít, jejíž body budou stabilizovány pilířem s nucenou centrací, a to na stávajících pozemcích ŘSD ČR v prostoru dočasných záborů.

Bez připomínek.

Majetkoprávní část: ŽKN (železniční katastr nemovitostí):

Majetkoprávní část včetně záborového elaborátu je v pořádku.

PPK (prostorová poloha koleje):

Projektové řešení bylo se správcem PPK v průběhu let 2021 a 2022 konzultováno a připomínky byly zapracovány. Koordinační situační výkres i Vytyčovací výkres jsou v pořádku.

Závěr:

Předaná geodetická dokumentace **splňuje** TKP staveb státních drah.

Předložená geodetická dokumentace **splňuje** „Pravidla pro vzájemnou výměnu dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi“ v platném znění.

V Praze dne 31.10.2023

Ing. Stanislav Nol