

SAGASTA s.r.o.

Novodvorská 101/14

142 00 Praha 4

Vaše žádost ze dne, značka:  
16.11.2020

Naše značka:  
111200078

Vyřizuje:  
Jana Hradská

dne:  
16.11.2020

## Věc: ZRUŠENÍ PŘEJEZDU HORAŽDOVICE - KLATOVY, KOLINEC

### Stanovisko k PD k územnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Kolinec

Stavebník: Správa železnic s.o., Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9

Projektant: SAGASTA s.r.o., Novodvorská 101/14, Praha 4

Č. zakázky: 120 004

Datum: listopad 2020

Předmětem předložené dokumentace je zrušení stávajícího železničního přejezdu v km 29,277 trati Horažďovice - Klatovy v obci Kolinec. Současně je řešen návrh polní cesty, která byla vyvolána zrušením přejezdu. Polní cesta je navržena jako účelová komunikace jednopruhová - vedlejší polní cesta P 4,0/20. Podélný sklon se pohybuje od 1,05% do 14, 63% dle konfigurace stávajícího terénu, kryt komunikace byl navržen z vibrovaného štěrku. Předložená dokumentace je ve stupni DUR.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) pozemní komunikace a veřejné prostranství.

### K předložené dokumentaci sdělujeme:

Navrženou polní cestu vzhledem k charakteru, poloze a způsobu využití nelze považovat za bezbariérovou, vyhláška č. 398/2009 Sb. se na uvedenou komunikaci nevztahuje.

Závěr: Proti vydání územního rozhodnutí nemáme námitek.

Příloha: 0

S pozdravem

**Jana Hradská, odborný konzultant**

Adr. střediska: náměstí Republiky 28, 301 00 Plzeň  
mob. 606893879, e-mail: kysice9@volny.cz