

Číslo jednací: **021020010547**
Vyřizuje: Jitka Škodová
Tel.: +420 702 253 207
E-mail: jitka.skodova@cevak.cz
Datum: 10. listopad 2021

N+N - Konstrukce a dopravní stavby
Litoměřice, s.r.o.
Nerudova 2215
412 01 Litoměřice

Dýšina, parc. č. 814, 770/1, "Zřízení zastávky Dýšina" (DUSP - bez záměru napojení na vodohospodářské sítě)

Investor: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

V zájmovém území provozuje společnost ČEVAK a.s. kanalizaci pro veřejnou potřebu. Dešťovou kanalizaci neprovozujeme. V příloze Vám posíláme orientační zakres námi provozovaných vodohospodářských sítí. V situaci nemusí být zakresleny všechny kanalizační přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

Předložená projektová dokumentace řeší novou zastávku Dýšina, která bude splňovat předepsané normy a podstatným způsobem zlepšit dostupnost železniční dopravy pro obyvatele obcí Dýšina a Nová Huť.

Nová zastávka s nástupištěm o délce 60 m, šířce min. 2,5 m a s výškou nástupní hrany 550 mm nad temenem kolejnice (nad TK) zajistí požadovaný komfort cestování a bezpečnost cestujících.

Místo stavby: Dýšina

Pozemky dotčené stavbou: parc. č. 814, 770/1

Traťový úsek: Ejpovice – Radnice

Počet SO:

- nový žel. svršek 361 m
- nový žel. spodek 361 m
- betonový žlab 193 m
- trativod 270 m
- nástupiště 550 mm nad TK 60 m
- osvětlení nástupiště 5 ks

Odvodnění povrchových vod:

Vpravo ve směru staničení je navržen ŽB příkopový žlab typu „U“ o rozměrech L = 249 cm, B = 87 cm, H = 125 cm, b = 20 cm, t = 20 cm. Žlaby jsou použity z důvodu stísněných poměrů v zářezu a nutností odvodnění povrchových vod v zářezu. Vodoteč je navržena v km 8,173 – 8,366 kde pomocí přepadové jímky přechází svodným potrubím pod kolejí do trativodní šachty. U ostatních konstrukcí jsou povrchové vody odvedeny systémem příčných a podélných sklonů na okolní terén. Stavba nebude napojena na kanalizaci. Stavbou nebudou produkovány žádné odpadní vody. Budou zvoleny takové technologie provádění prací, které vedou k eliminaci případného znečištění vod.

S realizací souhlasíme při respektování následujících podmínek:

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných ČEVAK a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s. – Janča Michal, tel.: 602 274 088, michal.janca@cevak.cz (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
- **Ochranné pásmo u vodohospodářských sítí do průměru 500 mm je 1,5 m. Tam, kde není možné dodržet ochranné pásmo, požadujeme dodržet minimální boční odstup 0,6 m od líce potrubí a řešit zvýšenou ochranu při provádění zemních prací.**
- Pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení je nutné respektovat normu ČSN 73 6005.
- V případě umístění sloupů či pilířků do ochranného pásma vodohospodářských sítí je nutné také navrhované řešení předložit k odsouhlasení.
- **V případech, kde dojde k zásahu do ochranných pásem, musí být před dokončením akce vydán písemný souhlas se záhozem. Písemný zápis provede ČEVAK a.s. – vedoucí provozu – Pavel Hranáč, tel.: 602 763 997, pavel.hranac@cevak.cz.**
- Křížení vodohospodářských sítí a přípojek se zásahem do jejich konstrukce nebo profilu je nepřipustné. **Pokud dojde při realizaci k poškození vodohospodářských sítí či přípojek, bude konečná oprava provedena pouze s vědomím vedoucího provozního střediska ČEVAK a.s., nebo pracovníka jím pověřeného a podle jeho pokynů.**
- K předání stavby doloží dodavatel investorovi potvrzení ČEVAK a.s. o splnění podmínek tohoto vyjádření.

Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

Jitka Škodová
referent vyjadřovací činnosti



ČEVAK a.s.

Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657 (214)

Přílohy

Situace 1:1500