

Prostory: normální – podle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
Stupeň ochrany: normální podle přílohy NA ČSN 33 2000-4-41 ed.3

Ochrana před nebezpeč. dotykovým
napětím neživých částí:




- a,b) Automatickým odpojením od zdroje v síti TN
- c) Automatickým odpojením od zdroje v síti IT s trvalou kontrolou izolačního stavu
- d) Obvod FELV – automatickým odpojením vstupního primárního zdroje, s jehož ochranným vodičem jsou spojeny neživé části obvodu FELV.

3PEN AC 50 Hz



Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	25.5.2022	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Marek Škubla



 SAGASTA	 AFRY
 AFRY	

S-kód:										Stupeň dokumentace:				Část:					Objekt:										Podobjekt:			Příloha:										
S	6	3	1	5	0	0	6	8	8	_	P	D	P	S	_	D	1	1	0	2	_	P	S	1	4	0	1	2	1	_	X	X	_	2	_	0	7	0	0	_	0	0

Prostor pro další informace