SO 14-02 PROPUSTEK EV. KM 224,205

ŘÍMSA - TVAR

PŘÍČNÝ ŘEZ ŘÍMSOU
M 1 : 25



POHLED NA ČELO



PŘÍČNÝ ŘEZ ŘÍMSOU NA SEŘÍZNUTÉ HRANĚ
M 1 : 10



PŮDORYS
M 1 : 25



POHLED
M 1 : 25



ŘÍMSA - VÝZTUŽ

PŘÍČNÝ ŘEZ ŘÍMSOU NA SEŘÍZNUTÉ HRANĚ
M 1 : 10



PŘÍČNÝ ŘEZ ŘÍMSOU
M 1 : 10



PŮDORYS
M 1 : 25





PODÉLNÝ ŘEZ ŘÍMSOU NA ŠIKMÉ HRANÉ PREFABRIKÁTU
M 1 : 10



VÝKAZ VÁZANÉ VÝZTUŽE

POL.	Ø	POČET (KS)	DÉLKA (M)	HMOTNOST (KG/M´)	HMOTNOST CELKEM (KG)
1	10	11	1,335	0,620	9,10
2	12	15	1,60	0,890	21,36
3	12	12	0,71	0,890	7,53
4	20	6	0,50	2,470	7,41
5	12	6	0,65	0,890	3,47
6	10	20	0,80	0,620	9,92
7	10	2	1,04	0,620	1,29
8	10	2	1,29	0,620	1,60
9	12	12	1,70	0,890	18,16
10	12	4	1,20	0,890	4,27
11	12	4	1,05	0,890	3,74
12	12	4	0,75	0,890	2,67
13	12	22	0,30	0,890	5,87
CELKOVÁ HMOTNOST (KG)					**96**

VÝKAZ VÝZTUŽE PLATÍ PRO ŘÍMSY NA JEDNOM ŠIKMÉM ČELE.

POZNÁMKY

- VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv.
- SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK.
- MINIMÁLNÍ REZERVA MEZI SOUSEDNÍMI NESTYKOVANÝMI VLOŽKAMI 30 mm
- ROZMĚRY VÝZTUŽE JSOU K´TOVÁNY V OSE VÝZTUŽE

NEJMENŠÍ VNITŘNÍ PRŮMĚRY ZAKŘIVENÍ VÝZTUŽE PODLE ČSN EN 1992-1-1

PRŮMĚR PRUTU	∅6	∅8	∅10	∅12	∅14	∅16	∅20	∅22	∅25	∅28	∅32
MINIMÁLNÍ PRŮMĚR	24	32	40	48	56	64	140	154	175	196	224

Pozn.: Platí pro ohyby, háky a smyčky, pokud není uvedeno jinak.

BETONY: DLE ČSN EN 206+A1, ČSN P 73 2404, TKP SSD KAP.18

ŽB MONOLITICKÁ ŘÍMSA — C 30/37 - XC4, XF3(F.1.2) - Cl 0,40 - Dmax16 - S4

OCEL B 500 B

MINIMÁLNÍ KRYTÍ VÝZTUŽE 40 mm
NOMINÁLNÍ KRYTÍ VÝZTUŽE 50 mm

REVIZE	OBSAH REVIZE	DATUM REVIZE	ČÍSLO PARÉ:
01			
02			
03			

SOUŘADNICOVÝ S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

OBJEDNATEL:
SPRÁVA ŽELEZNIC, státní organizace
DLÁŽDĚNÁ 1003/7
110 00 PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO

ZHOTOVITEL:
AFRY CZ s.r.o.
MAGISTRŮ 1275/13
140 00 PRAHA 4
tel.: +420 277 005 500
www.afry.cz

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:
Ing. PAVEL NOVÁK	Ing. LÁSZLÓ SZÍKORA	Ing. TOMÁŠ KUBÍN	Ing. TOMÁŠ KUBÍN

NÁZEV PROJEKTU: OPRAVA MOSTNÍCH OBJEKTŮ V ÚSEKU POČERADY - ČESKÉ ZLATNÍKY

ČÁST: MOSTY, PROPUSTKY A ZDI

OBJEKT: SO 14-02 PROPUSTEK EV. KM 224,205
TÚ č. 0581 ŽATEC - ODB. ČESKÉ ZLATNÍKY

PŘÍLOHA: VÝKRES TVARU A VÝZTUŽE ŘÍMSY

DATUM:	10/2020	ČÁST DOKUMENTACE:	ČÍSLO PŘÍLOHY:
STUPEŇ:	DSP	D.2.1.4	3.2
MĚŘÍTKO:	1:25	POŘADÍ OBJEKTU: 2	
POČET FORMÁTŮ:	4 x A4		
Č. ZAKÁZKY:	2020/0111		