



Signal Projekt s.r.o.
Vídeňská 55
639 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE	MÍSTO/DATUM
4. 10. 2021	PM-45208/2021/5203/Kuč	Bc. Kučerová Nikola +420 541 637 296 kucеровan@pmo.cz	Brno 25. 11. 2021

Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Sokolnice - Telnice

(K.ú. Chřlice, Sokolnice, Telnice u Brna, Újezd u Brna; ORP Brno, Šlapanice; kraj Jihomoravský; ČHP 4-15-03)

Charakteristika akce:

Dne 6. 10. 2021 nám byla předložena žádost s projektovou dokumentací o vyjádření ke stavbě: „Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Sokolnice - Telnice.“ Investorem je Správa železnic, s.o. Žadatelem je firma Signal Projekt s.r.o.

Předmětem projektové dokumentace je oprava technologie staničního zabezpečovacího a sdělovacího zařízení v ŽST Sokolnice – Telnice, v úseku Sokolnice - Telnice - Chřlice.

Kabelové trasy budou křížit vodní toky ve správě PM, s.p. – provoz Brno, K povodí 10, 617 00 Brno, vedoucí provozu: Ing. Bohuslav Štol, mob.: 602 575 393, e-mail: stol@pmo.cz:

- DVT Dvorský potok IDVT 10186042 - křížení metodou protlaku pod dnem toku v blízkosti žel. propustku v k.ú. Chřlice, zpracován příčný řez č. 03 s okótovaným krytím chráničky DN 110 v hloubce min. 1,5 m
- DVT Dunávka IDVT 10188746 - křížení metodou protlaku pod dnem toku v blízkosti žel. viaduktu v k.ú. Sokolnice, zpracován příčný řez č. 02 s okótovaným krytím chráničky DN 110 v hloubce min. 1,5 m
- VVT Říčka IDVT 10100107 - křížení metodou protlaku pod dnem toku v blízkosti návodní strany žel. viaduktu v k.ú. Sokolnice, zpracován příčný řez č. 01 s okótovaným krytím chráničky DN 110 v hloubce min. 1,5 m

Stavbou budou dotčeny pozemky státu parc. č. 726, 798 a 799 k.ú. Sokolnice, se kterými má právo hospodařit Povodí Moravy, s.p.

Řešená lokalita se nachází ve vodním útvaru povrchových vod DYJ_0670 Svratka od toku Svitava po tok Litava (Cézava), DYJ_0780 Litava (Cézava) od toku Říčka (Zlatý potok) po ústí do toku Svratka a DYJ_0760 Říčka (Zlatý potok) od toku Roketnice po ústí do toku Litava (Cézava).

I. Stanovisko správce povodí a správce výše uvedených vodních toků

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí a správce dotčených vodních toků následující

stanovisko:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje [ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty. Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za dodržení podmínek:

1. Veškeré kabely uložené v manipulačním pásmu DVT (6 m od břehové hrany toku) a VVT (8 m od břehové hrany toku) musí být dostatečně únosné pro pojezd těžké mechanizace správce toku (min. 25 t).

2. Řízené protlaky pod DVT Dunávka a DVT Dvorský potok s krytím min. 1,5 m budou provedeny pod pevným, t. zn. pročištěným dnem obou toků, z důvodu zanesení dna sedimentem.
3. Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů, znečištění vodních toků stavebním odpadem a látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na březích a v blízkosti vodních toků.
4. O zahájení prací požadujeme být písemně informováni min. 5 pracovních dní předem. Kontaktní osoba: úsekový technik – Ing. Robert Spousta, tel. 724 719 953, spousta@pmo.cz; p. David Bušov, tel. 725 502 740, busov@pmo.cz.
5. Správci vodních toků (VVT Říčka a DVT Dunávka: úsekový technik – Ing. Robert Spousta, tel. 724 719 953, spousta@pmo.cz; DVT Dvorský potok: úsekový technik – David Bušov, tel. 725 502 740, busov@pmo.cz) musí být přizváni k provádění řízených protlaků.
6. Po ukončení stavby budou správci toku předány protokoly o skutečném provedení všech tří protlaků včetně zaměření úrovně křížení (v návaznosti na B.p.v. a S-JTSK).

Upozornění:

- PM, s.p. nebude zodpovídat za případné škody na majetku, které mohou investorovi vzniknout při průchodu velkých vod.

II. Vyjádření Povodí Moravy, s.p. z hlediska majetkoprávních vztahů

Upozorňujeme, že stavbou budou dotčeny pozemky státu parc. č. 726, 798 a 799 k.ú. Sokolnice, se kterými má právo hospodařit Povodí Moravy, s.p. Pro vydání rozhodnutí příslušného správního úřadu je nutné získat vlastnická nebo jiná práva k dotčeným pozemkům.

Ve věci majetkoprávního dořešení je nutné podat samostatnou žádost na útvar správy majetku Povodí Moravy, s.p., závodu Dyje (Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou, vedoucí útvaru správy majetku JUDr. Jan Kubizňák, tel.: 541 637 573) v elektronické podobě na e-mail: podatelna@pmo.cz, případně do datové schránky Povodí Moravy, s.p., s následujícím obsahem:

- Popis akce, v rámci které má proběhnout vypořádání.
- Stupeň projektové dokumentace.
- Pozemky s právem hospodaření Povodí Moravy, s.p., kterých se akce dotýká, definované parc. č. a k.ú., další dotčený majetek Povodí Moravy, s.p., (úpravy, apod.) včetně rozsahu dotčení (zábor dočasný a trvalý).
- Co konkrétně (jaké stavební objekty) se bude na dotčených pozemcích realizovat.
- Předpokládaný termín zahájení realizace a doba realizace (dny/měsíce/roky).
- Snímek katastrální mapy se zákresem dotčených pozemků nebo situaci.
- Označení investora stavby, případně plnou moc pro zastupování.
- Doložení stanoviska útvaru správy povodí Povodí Moravy, s.p., k příslušnému stupni PD (toto stanovisko).

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013
-13-



Ing. Jan Pešek

vedoucí útvaru správy povodí

Na vědomí: PM, s.p. - provoz Brno