



Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.
Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov
Zapsaná v OR KS v Brně, odd. B, vl. 1170
IČO: 49454587, DIČ: CZ49454587

Správa železnic s.o.

Dlážděná 1003/7
110 00 Praha

Váš dopis zn./ze dne:

Naše značka:
2021-02088/20213554/TÚ/so

Vyřizuje:
Karel Soldán
k.soldan@vakvyskov.cz

Vyškov dne:
06. 10. 2021

Věc: Vyjádření k PD (stupeň – stavební povolení) na akci „Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Sokolnice-Telnice“

Předložená projektová dokumentace pro stavební povolení na akci „Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Sokolnice-Telnice“ řeší předpokládanou realizaci opravy zabezpečovacího zařízení včetně souvisejících sdělovacích zařízení a elektrorozvodů.

S realizací stavby souhlasíme.

Ke stavbě sdělujeme následující:

1. Z hlediska dotčení vodních zdrojů a ochranných pásem vodních zdrojů (dále jen OPVZ) ve správě či provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. je realizace stavby možná. Lokalita stavby není situována v blízkosti vodního zdroje a v OPVZ, které jsou k dnešnímu dni ve správě či provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.
2. Z hlediska dotčení stávajících zařízení v majetku či provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. a jejich ochranného pásma je realizace stavby možná.
Sdělujeme, že:
 - a) vodovod pro veřejnou potřebu ve městě Újezd u Brna je k dnešnímu dni v majetku Města Újezd u Brna a v provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.
 - b) kanalizace ve městě Újezd u Brna je v majetku Města Újezd u Brna. Kanalizace ve městě Újezd u Brna není v provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.
 - c) vodovod a kanalizace v obci Sokolnice, Telnice, Chrlice nespádá do působnosti společnosti VaK Vyškov, a.s.
 - d) budou prováděny výkopové a stavební práce v blízkosti a nad vodovodem pro veřejnou potřebu a objekty na vodovodu pro veřejnou potřebu v provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.
 - e) dojde k souběhu a křížení kabelů s vodovodem pro veřejnou potřebu v provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.
3. Při provádění výkopových a stavebních prací v blízkosti a nad vodovodem pro veřejnou potřebu a objekty na vodovodu pro veřejnou potřebu ve městě Újezd u Brna v provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození či narušení potrubí a objektů tohoto zařízení.
4. Při křížení nebo souběhu kabelů s vodovodem pro veřejnou potřebu v provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. dodržet ČSN 736005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení.
5. Investor, příp. dodavatel stavby **přizve** provozní středisko společnosti VaK Vyškov, a.s. (stř. 03 – ČOV Slavkov u Brna, p. Lifka, tel.: 544221809, email: lifka@vakvyskov.cz) **ke kontrole** souběhu a křížení kabelů s vodovodním řadem. Kontrola bude provedena v otevřeném výkopu. O kontrole bude pracovníkem provozního střediska společnosti VaK Vyškov, a.s. (stř. 03) proveden zápis do stavebního deníku.

6. Zákres inž. sítí v majetku či provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. je v projektové dokumentaci pouze informativní. Z tohoto důvodu **je nutno min. 7 dní před** zahájením výkopových a stavebních prací objednat u společnosti VaK Vyškov, a.s.:
- a) vytýčení vodovodního řadu (stř. 03 – Slavkov u Brna, p. Lifka, tel.: 544221809, email: lifka@vakvyskov.cz).
7. Toto vyjádření slouží pro účely stavebního povolení vydaného příslušným stavebním úřadem.

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vydání.

S pozdravem



VODOVODY A KANALIZACE
VYSKOV, a.s. ①
682 01 Vyškov, Brněnská 410/13
Ing. Oldřich Novoměstský
vedoucí technického úseku