



Venkovní prostor




Montážní výkres konstrukce


STUPEŇ JAKOSTI SVARŮ DLE ČSN EN ISO 5817-C
PŘESNOST ČSN EN ISO 13920-AE
JEDNOTLIVÉ POZICE ISO 2768-c
METODA SVAŘOVÁNÍ:135- PŘÍDAVNÝ MATERIÁL DLE TMP 94.01
VŠECHNY SVÁRY MUSÍ BÝT UZAVŘENÉ !
ŽÁROVĚ ZINKOVAT DLE ČSN EN ISO 1461, 70 µm min.



Prostor budovy TNS Stará Boleslav




RMRS




Prostor budovy TNS



POZNÁMKA:
Koaxiální kabel RG-58 je zatažen do trubky se střední mechanickou oddolností - SUPER MONOFLEX HFPP.



| | |
|--------------------|--------------------------|
| Jiná ověření: | Paré: |
| Orientační schéma: | Razítko oprávněné osoby: |
| Podpis: Datum: | |

| Revize: | Datum: | Popis: | Kontroloval: |
|---------|------------|-----------------------------------|-------------------|
| 000 | 31.10.2023 | Definitivní odevzdání dokumentace | Ing.Richard Lužný |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |

| | | | |
|---------------------|---|---|----------------------------|
| Stavebník/Investor: | Správa železnic, státní organizace |  | SPRÁVA ŽELEZNIC |
| Adresa: | Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 | | |
| Zástupce investora: | Oblastní ředitelství Praha | | |
| Adresa: | Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 | | |

| | | | |
|--------------------------|---|---|---------------------------------|
| Zhotovitel díla: | Elektrizace železnic Praha a.s. |  | Elektrizace železnic Praha a.s. |
| Adresa: | nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 | | |
| Kontakt: | T: +420 296 500 111 E: info@elzel.cz | | |
| Zhotovitel objektu: | Elektrizace železnic Praha a.s. |  | Elektrizace železnic Praha a.s. |
| Adresa: | nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 | | |
| Kontakt: | T: +420 296 500 111 E: info@elzel.cz | | |
| Hlavní projektant (HIP): | Jaroslav PAJAS | Specialista: | Ing.Richard LUŽNÝ |

| | | | |
|----------------------------|--|--|---------------------------------|
| Název stavby/akce: | Oprava TV v úseku Lysá nad Labem (mimo)– Stará Boleslav (mimo) - vypracování projektové dokumentace | Označení investora: S645500066 | |
| | | Zakázka: | 10/23-OZ/PD |
| Název části: | Dispečerská řídicí technika | Označení části: | D.1.3.1 |
| Název objektu/dílič části: | TM Stará Boleslav, zařízení DŘT a MŘS | Označení objektu/komplexu: | PS 02-03-11 |
| Název přílohy: | NTP server - obvodové schéma | Číslo přílohy (typ/pořadí): | 2. 008 |
| Název dílič části přílohy: | | | |
| Odpovědný projektant: | Zpracovatel přílohy: | Měřítko: | Stupeň dokumentace: |
| Jindřich Lukašík | Jindřich Lukašík | Formáty: 3x A4 | DSP |
| Kraj: | Katastrální území: | TUDU: | Smluvní datum zpracování |
| Středočeský | viz textová část | 0921 | 31.10.2023 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------|---------|---------|------------|----------|-----------------------|
| Označení investora:.. | Stupeň dokumentace: | Část: | Objekt: | Podobjekt: | Příloha: | Revize: |
| S 6 4 5 5 0 0 0 6 | - | D S P X | - | D 1 3 1 X | - | P S O 2 0 3 1 1 - X X |
| [Prostor pro další informace] | | | | | | |