




- Poznámky:
- Ocelové konstrukce pro upevnění svodičů přepětí propojit s uzemňovacím páskem.
 - Uzemňovací páska spojit s vnějším uzemněním trakční měřírny.

Jiná ověření:		Paré:	
Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:	
Podpis:		Datum:	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	31.10.2023	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Václav KOCH
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Oblastní ředitelství Praha	
Adresa:	Partyzánská 24, 170 00 Praha 7	

Zhotovitel díla:	Elektrizace železnic Praha a.s.		Elektrizace železnic Praha a.s.
Adresa:	nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4		
Kontakt:	T: +420 296 500 111 E: info@elzel.cz		
Zhotovitel objektu:	Elektrizace železnic Praha a.s.		Elektrizace železnic Praha a.s.
Adresa:	nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4		
Kontakt:	T: +420 296 500 111 E: info@elzel.cz		
Hlavní projektant (HIP): Jaroslav PAJAS		Specialista: Ing. Daniel BERÁNEK	

Název stavby/akce:	Oprava TV v úseku Lysá nad Labem (mimo)– Stará Boleslav (mimo) - vypracování projektové dokumentace	Označení investora:	S645500066
Název části:	Trakční vedení	Zakázka:	10/23-OZ/PD
Název objektu/díle části:	Oprava zpětného vedení TM Stará Boleslav	Označení části:	D.2.3.1
Název přílohy:	Napájecí vedení	Označení objektu/komplexu:	SO 02-31-02
Název díle části přílohy:		Číslo přílohy (typ/pořadí):	2. 005
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko:	Stupeň dokumentace:
Ing. Daniel BERÁNEK	Ing. Daniel BERÁNEK	-	DSP
Kraj:	Katastrální území:	Formáty:	Smluvní datum zpracování:
Středočeský	viz textová část	4xA4	31.10.2023
TUDU: 0921			

Označení investora: S 6 4 5 5 0 0 0 6	Stupeň dokumentace: Část: D S P X	Objekt: D 2 3 1 X	Podobjekt: S 0 0 0 2 3 1 0 2	Příloha: X X	Revize: 2 1 0 0 5 1 0 0 0
[Prostor pro další informace]					