













- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
|   | Nové kabelové vedení 22 kV, PRE  |
|   | Stáv. kabelové vedení 22 kV, PRE |
|   | Stáv. kabel ČD Telematika        |
|   | Stáv. sděl. kabel PRE            |
|   | Stáv. nn kabel PRE               |
|   | Stáv. nn kabel SŽDC              |
|   | Voda                             |
|   | Sděl. vedení, O2                 |
|   | Plyn STL                         |
|  | Kanalizace                       |

## PODMÍNKA REALIZACE:

PŘELOŽKA KABELU MEZI TS1042 A RS3260 NENÍ POTŘEBA, KABEL POD  
TRATÍ BUDE ČÁSTEČNĚ ZRUŠEN A POUŽIT PRO PŘIPOJENÍ NOVÉ TS  
22/0,4kV SMYČKOU MEZI TS 1042 A TS 798.  
TRASA KABELŮ BUDE ŘEŠENA SAMOSTATNÝM UR V RÁMCI AKCE  
PŘEDistribuce a.s.

AKTUALIZACE 08/2016

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv      SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK      ±0,000 = xxx,xx m n. m.

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Investor:



Správa železniční dopravní cesty, s.o.  
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavební správa západ  
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.  
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

tel.: +420 267 094 111	Garant profese:
fax: +420 234 230 316	

Zpracovatel části:



### E.1.5.2 SILNOPROUD

SUDOP ENERGO

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3  
tel.: +420 267 094 628

e-mail: [plechaty@sudopenergo.cz](mailto:plechaty@sudopenergo.cz)

Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. ZDENĚK PEŠAVA	ING. PETR WERNER	JAMBURA	MARTIN PLECHATÝ

Název akce:

## OPTIMALIZACE TRAŽOVÉHO ÚSEKU MSTĚTICE (MIMO) - PRAHA-VYSOČANY (VČETNĚ)

Část:  
SO 11-73-21  
ŽST Praha Vysočany, přípojka vn 22 kV PRE  
pro TS 22/0,4 kV

Název přílohy:

**DISPOZICE**

## ÚPRAVA VEDENÍ 22 kV PRE

Číslo smlouvy:
----------------

15 086 201

Projektový stupeň:

PD

Datum:

08/2016

Číslo části:

SO 11-73-21

Měřítka

---

1:500

Číslo přílohy  
E 1 A

L\_1\_5\_2\_1\_02\_09