

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 7117/2024-SŽ-ORŮ OVA-NPI
Listů/příloh 3/1

Vyřizuje Ing. Antonín Skopal
Telefon +420 972 742 367
Mobil +420 720 036 757
E-mail OROVAVz@spravazeleznic.cz

Datum 9. února 2024

Profil zadavatele:
<https://zakazky.spravazeleznic.cz/>

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace

Zadavatel, Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, IČO: 70994234, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A, vložce 48384, organizační jednotka Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava zadává toto zadávací řízení na uzavření rámcové dohody dle § 131 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), které odpovídá zadávacímu řízení na podlimitní sektorovou veřejnou zakázku v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle §151 odst. 1 zákona a v souladu s § 158 odst. 1 zákona nepostupuje v zadávacím řízení podle uvedeného zákona.

Zadavatel na základě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 7. 2. 2024 podané dodavatelem prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK týkající se veřejné zakázky s názvem:

„Kontroly provozuschopnosti a opravy PBZ pro ORŮ Ostrava 2024-2025 - kraj Zlínský“

evidenční číslo VZ: 63523233

odpovídá

podle kapitoly 7. Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace

a vysvětlení a změnu zadávací dokumentace

zveřejňuje na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/> v souladu s kapitolou 7. Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace, čl. 7.1 až 7.6 Výzvy k podání nabídky č.j. 53338/2023-SŽ-ORŮ OVA-NPI ze dne 30. 1. 2024 (dále jen „Výzva“).

Dotaz č. 1 účastníka výběrového řízení:

V zadávací dokumentaci Díl 2_3

- položka číslo 2 je uvedeno: Oprava požárních ucpávek, manžet, přepážek a jiných těsnění, těsnění prostupů kabelových svazků, kabelových lávek, potrubí rozvodů VZT a spár v požárně dělících konstrukcích mezi požárními úseky objektu nejběžnějších velikostí. Dle zkušeností o různorodosti jednotlivých prostupů není možné určit, co je protipožární ucpávka „nejběžnější velikosti“.

Hlavním problémem je různorodost způsobu použití typu a technologie zabezpečení požárního prostupu. Za předpokladu, že bychom měli provést opravu prostupu pro silový kabel pomocí těsnícího tmelu, tak bude cena výrazně jiná oproti tomu, kdy se bude provádět prostup 100*250 pomocí minerální vaty a ochranného nátěru. Obdobný případ nastane v rozdílu protipožární manžety a, nebo ukončení hlavního kabelovodu, kde bude 6 chrániček průměru 120–160mm.

V návaznosti na výše uvedené je nutné rozdělit ucpávky minimálně dle rozměru (od – do), aby se dalo předvídat jasné řešení jejich opravy a zvolení konkrétní technologie opravy. Zároveň pro stanovení relevantní ceny opravy žádáme o uvedení počtu ucpávek v jednotlivých kategoriích.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 1:

Zadavatel na základě učiněného dotazu a po pečlivém zvážení přistupuje k úpravě zadávací dokumentace, konkrétně k úpravě části položek uvedených v Příloze č. 3 Dílu 2 Zadávací dokumentace.

Zadavatel v Příloze č. 3 Dílu 2 Zadávací dokumentace s názvem Jednotkový ceník činností_změna k 9.2.2024:

- a. blíže vymezuje (rozděluje) položku č. 2 na opravy stávajících PBZ bez výměn a opravy formou výměny s uvedením rozměrových požadavků včetně předpokládaných objemů,
- b. vypouští u položky č. 4 části „Opravy požárních uzávěrů – zárubně“ a „Opravy požárních uzávěrů – výměna dveří“ a u zbývajících položek, které v dané části položky č. 4 ponechává upřesňuje popis položky doplněním slova „nový/á/é“;
- c. vypouští u položky č. 6 části „Oprava (výměna) požárních či kouřových klapek - kruhových nejběžnějších velikostí“ a „Oprava (výměna) požárních či kouřových klapek - hranatých nejběžnějších velikostí“.

Upravená příloha je nedílnou součástí tohoto vysvětlení a současně nahrazuje původní Přílohu č. 3 Dílu 2 Zadávací dokumentace s názvem Jednotkový ceník činností, která byla součástí zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele dne 30. 1. 2024.

Zadavatel upozorňuje, že provedenou změnu (úpravu) dle výše uvedeného učinil ve formě nové (upravené) Přílohy č. 3 Dílu 2 Zadávací dokumentace s názvem Jednotkový ceník činností_změna k 9.2.2024 (na profilu zadavatele soubor označen jako Díl 2_3 Jednotkový ceník činností_změna k 9.2.2024). Tento dokument je potřeba použít v rámci předložení nabídek účastníky výběrového řízení v souladu s podmínkami, které jsou uvedeny ve Výzvě.

Dotaz č. 2 účastníka výběrového řízení:

- položka číslo 7 je uvedeno: Hodinová sazba (použije se pro případy oprav PBZ výše neuvedených)

Vzhledem k tomu, že v žádné položce není řešena demontáž vadné protipožární ucpávky ani požární či kouřové klapky, cena těchto prací bude v hodinové sazbě a bude řešena případ od případu.

Žádáme o adekvátní prodloužení termínu zaslání nabídek.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 2:

K dotazu účastníka zadavatel sděluje, že je-li předmětem služby výměna poškozeného PBZ, je logické, že splnění této služby musí předcházet demontáž poškozeného PBZ. Z daného vyplývá, že demontáž v případě výměny PBZ dle Přílohy č. 3 Dílu 2 Zadávací dokumentace nebude účtována v hodinové sazbě, která je vymezena v položce č. 7 předmětné přílohy, ale musí být součástí ceny za opravu – výměnu PBZ. Účastník tak v položce ceny za opravu – výměnu PBZ musí zohlednit i náklad na tuto činnost.

Vzhledem k výsledku odpovědi č. 1 tohoto vysvětlení, kdy zadavatel mění Přílohu č. 3 Dílu 2 zadávací dokumentace, zadavatel pro účely jednoznačného pochopení věcně vymezené služby doplnil popis i o tuto část tak, aby účastníci neměli pochyb o údajích, které jsou rozhodné pro nacenění předmětných položek. Položka č. 7 slouží pro případ oprav PBZ, které nejsou vymezeny věcnou náplní služby v popisu položkách předchozích, tj. položkách č. 1-6 Přílohy č. 3 Dílu 2 Zadávací dokumentace (např. pro opravu zárubně u požárního uzávěru nebo výměny požárních ucpávek nad průměr 110 mm prostupu bez materiálových vstupů, příp. zadavatel pro tyto opravy zvolí jiný způsob zajištění mimo předmětnou veřejnou zakázku).

Vzhledem k charakteru vysvětlení zadávací dokumentace a povaze a rozsahu její úpravy **zadavatel** s odkazem na čl. 7.6 Výzvy **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek** o celou původní délku.

Nabídky musí být podány nejpozději do 22. 2. 2024 do 10:00 hodin.

V případě, že již byla některým ze zájemců o účast podána nabídka vložení na profil zadavatele (E-ZAK), zdvořile žádáme v případě pokračujícího zájmu o zneplatnění této již podané nabídky, a vložení nabídky nové, která bude obsahovat vyplněnou Přílohu č. 3 Dílu 2 Zadávací dokumentace s názvem Jednotkový ceník činností_změna k 9.2.2024.

.....
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Příloha: Díl 2_3 Jednotkový ceník činností_změna k 9.2.2024