

Váš dopis zn.  
Ze dne  
Naše zn. 2911/2024-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Barbora Sýkorová  
Mobil +420 720 969 702  
E-mail SykorovaB@spravazeleznic.cz

**Zveřejněno na profilu zadavatele**

## **„Zřízení zastávky Dýšina“**

- zhotovení stavby

### **Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 3**

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění článku 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace (dodatečné informace) Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a sdělujeme následující:

#### **Dotaz č. 7:**

SO 10-10-01

- 31 93767 MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY KUS 1,000
- Popis - Přístřešek řady IVOX dle Ž15 1.4 Přístřešek antivandal

Dle typdok Ž15 14.0 je základní vnější délková velikost přístřešku 5,14 m (5x zadní panel + 2x bočnice), což nedopovídá SO 10 12 01\_2.102\_Půdorys. Domníváme se, že dle půdorysu se jedná o 7x zadní panel + 2x plná bočnice. Délku přístřešku je dále možno modulárně měnit. V TZ ani nikde jinde není některak specifikováno.

Specifikujete přesné rozměry, či prvky požadovaného přístřešku?

Je požadováno integrované svítidlo?

Specifikujte počet či rozměr integrovaných laviček, z důvodu změny základního rozměru (5,14m = lavička 2m)?

Jak se projeví případná úprava základů dle vzorového výkresu?

#### **Odpověď na dotaz č. 7:**

Přístřešek bude ocelový řady IVOX, typ standard dle Ž15 1.1 dl. 7,2m s plnými bočnicemi s pevnou výplní kotvený do ŽB desky. Lavička a svítidlo jsou součástí přístřešku.

#### **Přílohy:**

XLS\_Zriz\_zast\_Dysina\_20240209\_zm02  
ZTP

#### **Sdělení zadavatele:**

Vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

V souvislosti s výše uvedenými upřesněními v tomto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 3 zadavatel neprodlužuje lhůtu pro doručení nabídek vzhledem k povaze upřesnění.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlením/upřesněním – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

**Bc. MSc. Michal Froněk**

náměstek ředitele OJ

na základě pověření č. 38/2021 ze dne 12.11.2021

Správa železnic, státní organizace

(elektronicky podepsáno)