

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 2898/2024-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Lenka Pluhařová
Mobil +420 601 084 416
E-mail Pluharova@spravazeleznic.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

„Rekonstrukce mostu v km 5,703 trati Čelákovice - Neratovice“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 1

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz 1)

V zadávací dokumentaci jsme objevili rozpor. U SO 11-20-01 Most v km 5,703 je v technické zprávě uvedeno, že závěsy na nosné konstrukci mostu budou z korozivzdorné duplexní oceli. Dále je však uvedeno, že se jedná o závěsy z oceli S460 NL. Ve výkazu výměř je rovněž uvedena v položce 55 ocel S460.

Dotaz: Platí, že budou použity systémová táhla z oceli S460 NL, v souladu s výkazem výměř?

Odpověď na dotaz č. 1:

Ano, popis položky ve výkazu výměř je správný, jedná se o ocel S460 NL nikoliv nerezová duplexní ocel, jak je zmíněno v technické zprávě SO 11-20-01.

V Praze dne 12. 02. 2024

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018
Správa železnic, státní organizace
(elektronicky podepsáno)