



- 1 Základní přípojka z místní sítě
- 2 Náhradní přípojka z trakce 3 kV DC (DAK)
- 3 Přípojka od zásuvky dieselagregátu

Vazební obvody Počítače náprav

Usměrňovač 24V =

Usměrňovač 48V =

1+N IT

1+N IT

1+N IT

1+N IT

1+N IT

1+N IT

1+N IT

3+N IT

3+N IT

Napájení počítačové části SZZ

TN1 1500VA 240/220 /150

TS1 600VA 240/220 /150

TN2 1500VA 240/220 /150

TS2 600VA 240/220 /150

TP1 4000VA Yzn1

TP2 4000VA Yzn1

Napájení hlav. náv.

Napájení seř. náv.

Napájení hlav. náv.

Napájení seř. náv.

Napájení přestavníků

Napájení přestavníků

1+N IT

1+N IT

1+N IT

1+N IT

3+N IT

3+N IT

Návěstidla hlavní liché zhlaví

Návěstidla seřadovací liché zhlaví

Návěstidla hlavní sudé zhlaví

Návěstidla seřadovací sudé zhlaví

Přestavníky přestavné obvody

Přestavníky přestavné obvody

**Spolufinancováno
Evropskou unií**

Projekt „Studie pro vybrané úseky železniční trati Praha - letiště Václava Havla“
je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF)

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

Paré:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	30.10.2022	Dokumentace po připomínkách	-

Stavebník / investor: Adresa: Zástupce investora: Adresa:	Správa železnic, státní organizace Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8-Karlín Stavební správa západ Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9	
---	---	--

Zhotovitel díla: Adresa: Kontakt:	Účastníci Společnosti "SP + SEU_Masarykovo nádraží_DSP, BIM" Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3 - Žižkov T: +420 267 094 111 E: praha@sudop.cz		
Zhotovitel části / objektu: Adresa: Kontakt:	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 00 Praha 3 T: +420 267 094 111 E: praha@sudop.cz		
Hlavní projektant (HIP):	Ing. arch. David Šabata	Specialista:	Ing. Jiří Prokůpek

Název stavby / akce:	Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží	Označení (S-kód):	S631500649
Název části:	Stanční zabezpečovací zařízení (SZZ)	Zakázka:	20-309.230
Název objektu/dílní části:	ŽST Praha Masarykovo nádraží, úprava SZZ	Označení části:	D.1.1.01
Název přílohy:	Blokové schéma napájení	Číslo objektu / komplexu:	PS 11-01-11
Název dílní části přílohy:	-	Číslo přílohy:	2 . 171
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítka:	Stupeň dokumentace:
Ing. Jiří Prokůpek	Jan Duchoslav	Formáty: -xA4	PDPS
Kraj:	Katastrální území:	TUDÚ:	Smluvní datum zpracování:
Praha	Nové Město [727181]	1501	31.12.2022
S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:
S631500649	PDP	S631500649	PS110111
Podobojekt:	Příloha:	Revize:	
X	2	171	000

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BYT DÍLE ŽAKONÁ 6.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁNA BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.