

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

18310/2013/SSZ-ÚE

Vyřizuje:

Ing. Petr Toman

Telefon:

972 244 713

Mobil:

607 040 075

E-mail:

tomanpe@szdc.cz

Dle rozdělovníku

„CDP Praha“

Dodatečné informace - Dodatek č. 11

V souladu s ust. § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) a s odvoláním na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č. 61:

Zadavatel požaduje předložení členů personálu dodavatele a to **b) zástupce stavbyvedoucího (vedoucí prací), d) specialista (vedoucí prací) na technologická zařízení staveb a e) specialista (vedoucí prací) na silnoproud**. Všichni tito členové personálu musí předložit doklad o autorizaci v oboru technologická zařízení staveb, případně předložit doklad o elektrotechnické kvalifikaci podle ust. § 8 a přílohy č. 4 vyhlášky č. 100/1995 Sb. a osvědčení podle vyhlášky č. 50/1978 Sb.. V odpovědi na dotaz č. 18, se připouští odpovědnost jedné osoby za více činností uvedených v seznamu personálu. Může tedy dodavatel všechny tři členy personálu uvedenými pod písmeny b), d) a e) prokázat jednou osobou, která bude mít veškerá požadovaná oprávnění?

Odpověď na dotaz č. 61:

Ano, pokud bude splněna požadovaná kvalifikace, může u těchto členů personálu být uvedena jedna osoba.

Dotaz č. 62:

Dle odpovědi na dotaz č. 48 je součástí dodávky zhotovitele Projektová dokumentace pro provedení díla. Žádáme o upřesnění, kde máme náklady na tuto dokumentaci uvést.

Odpověď na dotaz č. 62:

U dotazu č. 48 byla uvedená odpověď nepřesná. Nová odpověď k dotazům č. 48 a č. 62 zní takto:

Dokumentace byla zpracována dle PŘÍLOHY č. 2 „PROJEKT (P)“ ke Směrnici generálního ředitele SZDC s.o. č. 11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“ ve znění Změny č. 1, vydané pod č. j. 24052/10/OTH s platností od 01.06.2010.

Stupeň „PROJEKT (P)“ dle citované směrnice = Dokumentace staveb drah a staveb na dráze pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení ve zkráceném stavebním řízení a pro realizaci stavby.

Tato směrnice ale rovněž stanoví, že „...ve stupni PROJEKT se PS zabezpečovacího zařízení zpracovávají jako stupeň PSŘ v rozsahu 40 % a PS sdělovacího zařízení jako stupeň PSŘ v rozsahu 60%. PS se pak vždy dopracovávají formou DPSŘ dodavatelem (subdodavatelem) stavby. Je to proto, že technické podklady

a informace o jednotlivých zařízeních pro dopracování PSŘ jsou majetkem dodavatelských firem, které je pro účely projekčních firem neuvolňují.“

Dopracování PS zabezpečovacího a sdělovacího zařízení je tedy dodavatelskou dokumentací.

Soupis stavebních prací je vyhotoven dle vyhl.230/2012 Sb. ze dne 25.6.2012.

Za předchozí nepřesnou odpověď se omlouváme.

Dotaz č. 63:

Dle odpovědi na dotaz č. 49 nejsou žádné požadavky na posouzení interoperability. Žádáme o upřesnění, jak máme vyplnit pol. uvedenou v SO 099

5	VSEOB_09	Posouzení shody (interoperability) notifikovanou (autorizovanou) osobou	KUS
---	----------	---	-----

Odpověď na dotaz č. 63:

— V SP opraveno (položka vymazána), viz soubor v příloze.

Dotaz č. 64:

Dle odpovědi na dotaz č. 41 je uvedeno ocenění položek které jsou dodávkou VZT cenou 1 Kč. Stejná situace je u položek uvedených jako dodávka ZTI. Žádáme o upřesnění, zda tyto položky máme taky ocenit cenou 1 Kč.

Odpověď na dotaz č. 64:

— U těchto konkrétních položek GASTRO, u kterých je uvedeno, že budou dodávkou ZTI nebo VZT viz. dotazy č. 41 a č. 64, nebudou oceněny hodnotou 1Kč, ale nebudou oceněny, protože jsou již započteny v jiných jednotkových cenách (uvedeno u jednotlivých položek v SP).


Dotaz č. 65:

V soupisu prací SO 003 je špatně zadán vzorec součtu (v buňce K1), kde sčítá jednotlivé položky vč. součtů kapitol. Žádáme o provedení opravy.

Odpověď na dotaz č. 65:

V SP opraveno, viz soubor v příloze.

— V Praze dne 20 -12- 2013



Ing. Lubor Hruběš

ředitel SS západ

Přílohy:

SO003_spoprava1.xls
SO003_spoprava1.pdf
SO99_spoprava1.xls
SO99_spoprava1.pdf
SO001_spoprava8.xls
SO001_spoprava8.pdf