



LEGENDA:

- | | |
|----------------|---|
| P01.01/N2-III. | Číslo a stupeň požární bezpečnosti požárního úseku |
| EW15/DP3-C | Požadavek na požární odolnost stavební konstrukce / uzávěru |
| --- | Požárně dělící konstrukce |
| --- | Hranice požárně nebezpečného prostoru |
| ➡ | Únikový východ - směr úniku osob |
| ⊗ | Nouzové osvětlení v požárním úseku |
| △ | Přenosný hasicí přístroj práškový 6 kg dle popisu v textové části |
| ⊕ | Nástěnný hydrant DN 25 mm s tvarově stálou hadicí 30 metrů |

Martin Šolc - BEZPO
Požární bezpečnost staveb
Šmolovy 164
IČO 464 42 553 ČKAIT 1400401



Měřítko 1 : 100 ; Formát A3 - 201030

Parkovací hala HZS JPO Havlíčkův Brod - SO.02
p.k.č.st.6114 a p.k.č.2010/1 K.Ú.Havlíčkův Brod

Výkres požární bezpečnosti staveb 1.NP

Město: Havlíčkův Brod

Kraj: Vysočina