



Tabulka řešených místností		
Číslo	Účel místnosti	Plocha [m ²]
1P07	CHODBA	12,70
1P17	SKLAD	19,20
1P25	TĚLOCVIČNA	43,70
1P26	UČEBNA	48,30

LEGENDA:

P01.01/N2-III.	Číslo a stupeň požární bezpečnosti požárního úseku
EW15/DP3-C	Požadavek na požární odolnost stavební konstrukce / uzávěru
---	Požární dělicí konstrukce
---	Hranice požárně nebezpečného prostoru
➡	Únikový východ - směr úniku osob
⊗	Nouzové osvětlení v požárním úseku
⚠	Přenosný hasicí přístroj práškový 6 kg dle popisu v textové části
Ⓜ	Nástěnný hydrant DN 25 mm s tvarové stálou hadicí 30 metrů

Martin Šolc - BEZPO
Požární bezpečnost staveb
Šmolovy 164
IČO 464 42 553 ČKAIT 1400401



Měřítko 1 : 100 ; Formát A2
Parkovací hala HZS JPO Havlíčkův Brod - 201030
p.k.č.st.6114 a p.k.č.2010/1 K.Ú.Havlíčkův Brod
Výkres požární bezpečnosti staveb 3.NP
Město: Havlíčkův Brod Kraj: Vysočina