

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 3518/2024-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Barbora Sýkorová
Mobil +420 720 969 702
E-mail SykorovaB@spravazeleznic.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

„Zřízení zastávky Dýšina“

- zhotovení stavby

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 7

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění článku 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace (dodatečné informace) Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a sdělujeme následující:

Dotaz č. 15:

Ve Výzvě k podání nabídky na zakázku Zřízení zastávky Dýšina, na straně 24 v bodu 19.3 Vybraný dodavatel je povinen na základě písemné výzvy jako podmínku pro uzavření smlouvy poskytnout zadavateli řádnou součinnost, která spočívá zejména v předložení následujících dokladů:

v odrážce páté je uvedeno:

- kopie pověření Ministerstva dopravy ČR k provádění technických prohlídek a zkoušek určených technických zařízení (UTZ) dle § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, a to elektrických UTZ železničních drah v rozsahu zařízení osvětlovací techniky.

Požadovaný rozsah zařízení osvětlovací techniky však není uveden ve vyhl. 100/1995 Sb., §1 odst. 4, kde je seznam elektrických zařízení. Žádáme zadavatele o upřesnění či opravu požadavku.

Odpověď na dotaz č. 15:

Zadavatel je oprávněn požadovat plnění dle Výzvy k podání nabídky, bod 19.3, pátá odrážka. Podle Vyhlášky č. 100/1995, § 1, odst. 4, je určené technické zařízení dle bodu a) elektrické sítě drah a elektrické rozvody drah a pod tuto položku lze zahrnout i rozvody osvětlení a osvětlovací techniku na železniční zastávce. Toto stanovisko zadavatele bylo ověřeno dotazem na Odboru elektrotechniky a energetiky GŘ Správy železnic, s. o. a vychází i z dřívějších obvyklých požadavků a postupů Drážního úřadu při uvádění nových zařízení do zkušebního provozu a ke kolaudaci.

Dotaz č. 16:

Objekt SO 10-12-01.1 Nástupiště

Po přeměření rozměrů přístřešku v dostupné projektové dokumentaci se domníváme, že nebude možné umístit přístřešek v délce 7,2m (dle Vysvětlení ZD č. 3., dotaz č. 7).

Prosíme o potvrzení, že se vyžaduje příspěvek v délce 7,2 m a ne 6,2m.

Odpověď na dotaz č. 16:

Ve stavbě bude realizován přístřešek řady IVOX, typ standard o základní velikosti 6,2 m s plnými bočnicemi s pevnou výplní.

Sdělení zadavatele:

Vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

V souvislosti s výše uvedenými upřesněními v tomto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 7 zadavatel neprodlužuje lhůtu pro doručení nabídek vzhledem k povaze upřesnění.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlením/upřesněním – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

Bc. MSc. Michal Froněk CEng MICE DIC

náměstek ředitele OJ

na základě pověření č. 38/2021 ze dne 12.11.2021

Správa železnic, státní organizace

(elektronicky podepsáno)