

Seznam oprav a betonáže pro jednotlivé trakční podpěry

Dokument 06

Stavba: "PD - Odstranění důlní škody v úseku Louky nad Olší - Karviná km 326,2-331,7"

SO 02 Trakční vedení

Trakční podpěry			Základy TV		Krátká protikotva	Závěsy TV					Kotvení TV			Závěsy ZV		Závěsný kabel 6kV		Ukolejení	ZOK	pozn.	
Číslo TP	Typ TP	Zdvih koleje (cm)	nadbetonování (cm) II x ⊥ x X	projektovaná spotřeba betonu (m3)	požadované úpravy	výškový posun konzol L1 (cm)	výškový posun konzol L2 (cm)	výměna lišty pro L1, L2	výměna třmenu pro L1, L2	posun kotvení pevného bodu (cm)	výškový posun kotvení (cm)	výměna lišt pro kotvení TD a NL	demontáž a montáž kotvení	výškový posun závěsu (cm)	výškový posun kotvení (cm)	Číslování TP (tabulka)	výškový posun závěsu (cm)	výškový posun kotvení (cm)	výměna ukolejení	požadované úpravy	požadované úpravy
73 žst	BP (kotevní)	0	0		x	0	0	použit stávající	x	x	x	x	zajištění kotvení	ponechat stávající	x	x	x		bez úprav, popř. nový uk. Vodič	x	x
75 žst	BP	0	0		x	0	0	použit stávající	x	x	x	x	x	ponechat stávající	x	x			bez úprav, popř. nový uk. vodič	x	x
77 žst	2T (245)	0	0		x	0	0	použit stávající	x	x	x	x	x	nový závěs	x	x	x		bez úprav, popř. nový uk. vodič	x	x
79 žst	BP (kotevní)	0	0		x	0	0	použit stávající	x	x	x	x	zajištění kotvení	ponechat stávající	x	x	x		bez úprav, popř. nový uk. vodič	x	x
13	T (245)	0	0		x	0	0	použit stávající	x	x	x	x	x	ponechat stávající	x	x	x		bez úprav, popř. nový uk. vodič	x	x
15	BP (kotevní)	0	0		x	0	0	použit stávající	x	x	x	x	zajištění kotvení	ponechat stávající	x	x	x		bez úprav, popř. nový uk. vodič	x	x
17	2TS (245)	0	0		x	0	0	použit stávající	x	x	x	x	x	ponechat stávající	x	x	x		bez úprav, popř. nový uk. vodič	x	x
19	BP	8	0		x	8	8	použit stávající	x	x	x	x	x	ponechat stávající	x	zvednutí, použit stávající	x		zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
21	BP (kotevní)	9	0		x	9	9	použit stávající	x	x	9	x	zajištění kotvení	ponechat stávající	x	zvednutí, použit stávající	x		zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
23	T (245)	10	0		x	10	10	použit stávající	L2 - výměna na pr. 219cm	x	x	x	x	ponechat stávající	x	zvednutí, použit stávající	x		zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
25	T (245)	11	0		x	11	11	použit stávající	L2 - výměna na pr. 219cm	x	x	x	x	ponechat stávající	x	zvednutí, použit stávající	x		zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
27	T (245)	12	0		x	12	12	použit stávající	x	x	x	x	x	ponechat stávající	x	zvednutí, použit stávající	x		zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
29	T (245)	13	0		x	13	13	použit stávající	x	x	x	x	x	ponechat stávající	x	zvednutí, použit stávající	x		zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
K31	T (245)	14	0		posun na st. o 14	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
31	T (245)	14	0		x	14	14	použit stávající	x	14	x	x	x	nový závěs	x	zvednutí, použit stávající	x		průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
33	T (245)	13	0		x	13	13	použit stávající	x	x	x	x	x	ponechat stávající	x	zvednutí, použit stávající	x		průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
35	BP	12	0		x	12	12	ano	x	12	x	x	x	ponechat stávající	x	zvednutí, použit stávající	x		průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
37	T (245)	12	0		x	12	12	použit stávající	x	x	x	x	x	nový závěs	x	zvednutí, použit stávající	x		průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
39	T (245)	11	0			11	11	použit stávající	x	x	x	x	x	ponechat stávající	x	zvednutí, použit stávající	x		průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
41	T (245)	14	0		x	14	14	použit stávající	x	x	x	x	x	nový závěs	x	zvednutí, použit stávající	x		průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
K43	T (245)	20	0		posun o max.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
43	BP (kotevní)	20	0		x	20	20	ano	x	x	x	ano (2x)	zajištění kotvení	nové kotvení ZV	x	zvednutí, použit stávající	x		zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
45	2T (245)	22	0		x	22	22	x	x	x	x	x	x	ponechat stávající	x	zvednutí, použit stávající	x		zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
47	BP	23	0		x	23	23	ano	x	x	x	x	x	ponechat stávající	x	zvednutí, použit stávající	x		zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
49	BP (kotevní)	25	0		x	25	25	ano	x	25, nová lišta	25	ano (2x)	zajištění kotvení	ponechat stávající	x	zvednutí, použit stávající	x		zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
K49	T (245)	25	0		posun o max.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
51	T (245)	26	0		x	26	26	x	x	x	x	x	x	ponechat stávající	x	zvednutí, použit stávající	x		zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
53	T (245)	27	0			27	27	x	x	x	x	x	x	ponechat stávající	x	zvednutí, použit stávající	x		zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
55	T (245)	30	0		x	30	30	použit stávající	x	x	x	x	x	ponechat stávající	x	zvednutí, použit stávající	zdvih o 30cm		průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
57	T (245)	32	0		x	32	32	použit stávající	L2 - výměna na pr. 219cm	x	x	x	x	ponechat stávající	x	zvednutí, použit stávající	zdvih o 32cm		zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
K59	T (219)	30	140x100x50	0,7																	atyp 219 na svorníkový koš
59	T (219)	30	140x100x50	0,7	x	30	30	použit stávající	L2 - výměna na pr. 219cm	30	x	x	x	ponechat stávající	x	zvednutí, použit stávající	zdvih o 30cm		zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
61	T (245)	22	0		x	22	22	použit stávající	x	x	x	x	x	ponechat stávající	x	zvednutí, použit stávající	x		průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
63	BP	14	0		x	14	14	použit stávající	x	x	x	x	x	ponechat stávající	x	zvednutí, použit stávající	x		průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
65	TS (245)	6	0		x	6	6	použit stávající	x	x	x	x	x	ponechat stávající	x	zvednutí, použit stávající	x		zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
67	BP	13	0		x	13	13	použit stávající	x	x	x	x	x	ponechat stávající	x	zvednutí, použit stávající	x		zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
69	TS (245)	69	140x100x150	2,10	x	69	69	použit stávající	x	x	x	x	x	posun o 69cm	x	zvednutí, použit stávající	zdvih o 69cm		zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
																			zvednutí,		

71	BP	115	160x140x120	2,60	x	115	115	použit stávající	x	x	x	x	x	posun o 115cm	x	zvednutí, použit stávající	zdvih o 115cm	průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
73	2xTS (245)	158	180x120x150	3,24	x	158	158	použit stávající	x	x	x	x	x	posun o 158cm	x	zvednutí, použit stávající	zdvih o 158cm	průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
75	2xTS (245)	157	nový základ		nová ramena	157	157	nové lišty	x	x	x	x	x	nový závěs	x	nová tabukla	nová lišta	zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
77	BP	128	160x140x150	3,36	x	128	128	použit stávající	x	x	128	ano (2x)	zajištění kotvení	posun o 128cm	x	zvednutí, použit stávající	zdvih o 128cm	průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
79	TS (245)	98	nový základ		nové rameno	98	98	nové lišty	x	x	x	x	x	nový závěs	x	nová tabukla	nová lišta	zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
81	TS (245)	67	140x120x120	2,02	x	67	67	použit stávající	x	x	x	x	x	posun o 67cm	x	zvednutí, použit stávající	zdvih o 67cm	průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
83	BP	36	0		x	36	36	použit stávající	x	x	36	ano (2x)	zajištění kotvení	ponechat stávající	x	zvednutí, použit stávající	zdvih o 36cm	zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
85	TS (245)	43	140x120x100	1,68	x	43	43	použit stávající	x	x	x	x	x	ponechat stávající	x	zvednutí, použit stávající	zdvih o 43cm	zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
87	TS (245)	56	nový základ		nové rameno	56	56	nové lišty	x	x	x	x	x	nový závěs	x	nová tabukla	nová lišta	zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
K87	K	56	nový základ		x	X	X	X	x	x	x	x	x	X	x	X	X	x	x	atyp 219 na svorníkový koš
89	TS (245)	49	140x120x120	2,02	x	49	49	použit stávající	x	x	x	x	x	ponechat stávající	x	zvednutí, použit stávající	zdvih o 49cm	zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
91	TS (245)	42	0		x	42	42	použit stávající	x	x	x	x	x	ponechat stávající	x	zvednutí, použit stávající	zdvih o 42cm	nový uk. vodič	x	x
93	TS (245)	0	0		x	0	0	použit stávající	x	x	x	x	x	ponechat stávající	x	x	x	nový uk. vodič	x	x
95	BP	0	0		x	0	0	použit stávající	x	x	x	x	zajištění kotvení	ponechat stávající	x	x	x	nový uk. vodič	x	x
97	2xTS (245)	0	0		x	0	0	použit stávající	x	x	x	x	x	ponechat stávající	x	x	x	nový uk. vodič	x	x
99	BP	7	0		x	7	7	použit stávající	x	x	x	x	x	ponechat stávající	x	x	x	nový uk. vodič	x	x
101	BP	7	0		x	7	7	použit stávající	x	x	x	x	zajištění kotvení	ponechat stávající	x	x	x	nový uk. vodič	x	x
103	TS (245)	18	140x120x50	0,84	x	18	18	použit stávající	x	x	x	x	x	ponechat stávající	x	zvednutí, použit stávající	x	zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
105	TS (245)	33	0		x	33	33	použit stávající	x	x	x	x	x	ponechat stávající	x	zvednutí, použit stávající	x	zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
107	TS (245)	33	0		x	33	33	použit stávající	x	x	x	x	x	ponechat stávající	x	zvednutí, použit stávající	x	zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
109	TS (245)	31	0		x	31	31	použit stávající	x	x	x	x	x	ponechat stávající	x	zvednutí, použit stávající	x	zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
111	TS (245)	23	0		x	23	23	použit stávající	x	x	x	x	x	ponechat stávající	x	zvednutí, použit stávající	x	zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
113	TS (245)	10	0		x	10	10	použit stávající	x	x	x	x	x	ponechat stávající	x	zvednutí, použit stávající	x	zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
115-125		0	0		x	0	0	použit stávající	x	x	x	x	x	ponechat stávající	x	x	x	nový uk. vodič	x	x
127	TS (245)	9	0		x	9	9	použit stávající	x	x	x	x	x	ponechat stávající	x	zvednutí, použit stávající	x	zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
129	TS (245)	13	0		x	13	13	použit stávající	x	x	x	x	x	ponechat stávající	x	zvednutí, použit stávající	x	zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
131	BP	20	0		x	20	20	použit stávající	x	x	x	x	x	ponechat stávající	x	zvednutí, použit stávající	x	zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
133	2xTS (245)	10	0		x	10	10	použit stávající	x	x	x	x	x	ponechat stávající	x	zvednutí, použit stávající	x	zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
135	2xTS (245)	0	0		x	0	0	použit stávající	x	x	x	x	x	ponechat stávající	x	x	x	x	x	x