



LEGENDA SVÍTIDEL:

A - Svítidlo LED kruhové vestavné, 30W, 2200 lm, Ra80, 4000K, hliníkové těleso s bílým rámečkem, difuzér opálový polykarbonát, IP40/20, IK05

LEGENDA NOUZOVÝCH SVÍTIDEL:

N1 - Nouzové LED svítidlo akumulátorové s piktogramem pro nástěnnou montáž, 230V, 50Hz, 8W, s autotestem, šipka dolů, autonomnost 1 h, IP65

N2 - Nouzové LED svítidlo akumulátorové bez piktogramu pro přisazenou montáž, 230V, 50Hz, 8W, s autotestem, autonomnost 1 h, IP65

N3 - Nouzové vestavné LED svítidlo akumulátorové, evakuační osvětlení, optika Lungaluce, 24W, autonomnost 1.hod., IP43

LEGENDA ZNAČENÍ:

- Snímač pohybu - přítomnní, IP20
- Zásuvka jednosobná nástěnná 2P+PE, 230V/16A, IP54
- P - Napájecí zdroj pro splachování pisoáru (dodávka ZTI)
- B - Napájecí zdroj senzorových baterií (dodávka ZTI)
- NZ - Napájecí zdroj pro nouzovou signalizaci
- HA - Opticko akustická nouzová signalizace
- BT - Bezpečnostní tlačítko pro nouzovou signalizaci v provedení antivandal
- RT - Resetovací tlačítko nouzové signalizace v provedení antivandal
- RJ - Napájecí a řídicí jednotka mincovníku
- M - Mincovník se zámkem
- Volný vývod 230V AC
- Doplnující pospojování
- Elektrický rozvaděč

ZNAČENÍ SVÍTIDEL

X/1/1	N1/1
TYP SVÍTIDLA DLE LEGENDY	TYP SVÍTIDLA DLE LEGENDY
ČÍSLO OKRUHU	ČÍSLO SPINAČE, PŘEPÍNAČE, OVLADAČE

ZNAČENÍ NOUZOVÝCH SVÍTIDEL

N1/1
TYP SVÍTIDLA DLE LEGENDY
ČÍSLO OKRUHU HL. OSVĚTLENÍ

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP - NOVÝ STAV							
OZN	FUNKČNÍ ČLENĚNÍ	NÁZEV	PLOCHA [m2]	SV. VÝŠKA [mm]	PODLAHA	STĚNA	PODHLIED
1.01		Hala + chodba	50.23	3100	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD + VÝMALBA	SDK PODHLED PLNÝ
1.02a		Volná místnost	9.25	3100	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA + VÝMALBA	SDK PODHLED PLNÝ
1.02b		WC imobilní	4.52	3100	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD + VÝMALBA	SDK PODHLED PLNÝ
1.02c		Chodba	3.92	3100	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA + VÝMALBA	SDK PODHLED PLNÝ
1.02d		Úklidová místnost	3.19	3100	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD + VÝMALBA	SDK PODHLED PLNÝ
1.02e		WC muži - umyvadlo	2.35	3100	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD + VÝMALBA	SDK PODHLED PLNÝ
1.02f		WC muži - kabina	2.60	3100	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD + VÝMALBA	SDK PODHLED PLNÝ
1.02g		WC muži - pisoár	2.35	3100	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD + VÝMALBA	SDK PODHLED PLNÝ
1.03		Úschovna kol	41.11	4040	BETONOVÁ MAZALINA	N/A	N/A
1.04		Chodba + schody	13.83	4040	TERACOVÁ DLAŽBA	N/A	N/A
1.05		Prodej jízdenek	15.23	4040	PVC	N/A	N/A
1.06		Dopravní kancelář	33.33	4040	PVC	N/A	N/A

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE AC 50Hz 400V/TN-S

- OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:
- IZOLACÍ, KRYTY A PŘEPÁŽKAMI
- OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘI PORUŠE PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
- NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
 - DOPLNĚNÁ - DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
 - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3: VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

UMÝVACÍ PROSTOR UMYVADLA DLE ČSN 33 2130 ed.3

Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:

Datum:

Popis:

Kontroloval:

Stavebník/Investor:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Správa železnic, státní organizace

Diážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavební správa východ

Nerudova 773/01, 779 00 Olomouc

Zhotovitel díla:

Adresa:

Kontakt:

Správa železnic, státní organizace

Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno

T: +420 972 235 830

E: O09sek@spravazeleznic.cz

Zhotovitel části/objektu:

Adresa:

Kontakt:

Správa železnic, státní organizace

Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno

T: +420 972 235 830

E: O09sek@spravazeleznic.cz

Hlavní projektant (HIP): Bc. Jiří Plesník

Specialista:

Název stavby/akce:

Název části:

Název objektu/díle části:

Název přílohy:

Název díle části přílohy:

Odpovědný projektant:

Kraj:

Označení investora:

Rekonstrukce hygienického zázemí v žst Jilemnice, Dolní Lipka, Častolovice, Hronov, Malé Svatoňovice

Pozemní objekty budov

ŽST Hronov, hygienické zázemí - Etapa 4

Zařízení silnoproudé elektrotechniky, včetně ochrany před bleskem

Půdorys 1.NP

Ing. Bohuslav Šulák

Královehradecký

S622200116

Měřítko:

Formáty:

TUDU:

Stupeň dokumentace:

Část:

Objekt:

Podobjekt:

Příloha:

Revize:

1:50

594x420

1561H1

D2.2.1

SO 11-71-04.47

23.11.2023

DUSP

2. 001

23.11.2023

S

6

2

2

2

0

0

1

1

6

6

2

2

1

X

S

0

1

1

7

1

0

4

4

7

2

0

0

1

0

0

0

Prostor pro další informace