

# Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje

## se sídlem v Hradci Králové

Sp. zn.: S-KHSHK 01749/2024/2  
Č. j.: KHSHK 02206/2024/HOK.NA/Ha  
Vyřizuje: Mgr. Lenka Hartmanová  
Tel.: 491 407 818  
E-mail: lenka.hartmanova@khshk.cz

Správa železnic, státní organizace  
Dlážděná 1003/7  
110 00 Praha 1  
IDDS: uccchjm

V Náchodě dne 19. ledna 2024

### **Sdělení k žádosti o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci stavby „ŽST Hronov, hygienické zázemí – Etapa 4“**

Dne 16. ledna 2024 obdržela Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „KHS“) žádost žadatele, Správa železnic, státní organizace, sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČO 709 94 234, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci stavby „ŽST Hronov, hygienické zázemí – Etapa 4“.

Předloženou projektovou dokumentaci zpracovala Správa železnic, státní organizace, sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČO 709 94 234, datum 23.11.2023, označení objektu SO 11-71-04.

Předmětem předložené projektové dokumentace je vybudování vestavby sociálního (hygienického) zázemí pro cestující ve výpravní budově v Hronově, umístěné na adrese Nádražní č.p. 178 v obci Hronov, na p.č. 387, k.ú. Hronov. Železniční stanice Hronov se nachází na trati 027 Náchod – Police nad Metují v km 67,375. Stávající výpravní budova leží v zastavěné části obce Hronov. Z východní strany objekt přiléhá k ulici Nádražní, ze strany západní pak ke kolejišti železniční stanice.

Navrženými úpravami se nezmění funkční využití stavby. Stavba řeší pouze stavební objekt mimo prostor kolejiště, dopravní cesta nebude stavbou dotčena. Vzhledem k tomu, že se jedná o vestavbu do stávajícího objektu, nedojde k navýšení bilance hlavní stavby. Půdorysné rozměry a celkový objem bude vycházet ze stávající dispozice objektu. Prostorové a hmotové řešení se nemění.

Jedná se o změnu dokončené stavby výpravní budovy Hronov. Účelem vestavby hygienického zázemí do objektu výpravní budovy je zvýšení komfortu pro cestující. Bude provedeno napojení na stávající inženýrské sítě v objektu.

Výpravní budova je napojena na centrální rozvod plynu, který bude zdrojem tepla. Navržené prostory budou větrány přirozeně okny v kombinaci s nuceným větráním. Vzduchotechnika nově řeší větrání celé nově vzniklé dispozice. Odvětrání bude zajištěno podtlakově pomocí ventilátorů s vlhkostním čidlem a s napojením na stávající komínovou šachtu. Bude provedena revize stávajícího komínku a jeho případná úprava nebo výměna za nový.

Demolice budou prováděny převážně ručně a také za pomoci drobného elektrického nářadí, aby nedošlo k narušení nosného systému. Veškeré vyzískané stavební materiály budou rozříděny a následně deponovány na skládce k tomu určené. Je uvažováno s odstraněním nášlapné vrstvy podlahy v celé ploše místnosti 1.02, včetně lepidla, až na zeminu. Provede se oklepání všech omítek, vyjma stropu a vybourání dvou otvorů v nosné stěně pro nové dveře společně s osazením prefa ŽB překladů. Bude demontováno okno v nice po provedení zazdívky z haly objektu. Proběhne demontáž dřevěného rastru podhledu. Budou ochráněny výplně otvorů v obvodových stěnách v prostorech zasažených pracemi. V místnosti 1.01 – hala bude v místě nově bouraných otvorů zdemontován

keramický sokl pro zpětné doložení k novým dveřím do ostění. Materiály s obsahem azbestu nebyly na stavbě zjištěny.

Projektová dokumentace připravovaného záměru nezahrnuje zdroje hluku s možným negativním dopadem provozu na chráněné prostory definované v § 30 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Po posouzení z hlediska požadavků předpisů na ochranu veřejného zdraví se konstatuje, že v uvedeném řízení nejsou dotčeny zájmy chráněné orgány ochrany veřejného zdraví dle příslušných právních předpisů.

**KHS tedy v tomto případě není dotčeným orgánem a závazné stanovisko ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nevydává.**

Mgr. Lenka Hartmanová  
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální  
územní pracoviště Náchod a Rychnov nad Kněžnou