

Váš dopis zn.

Naše značka 24-01192

Vyřizuje Urbanová Aneta

Telefon +420 491 419 212

GSM brána +420 606 736 008

E-mail urbanova@vakna.cz

Datum 26.02.2024

Správa železnic, státní organizace

SO 11-71-04 – ŽST Hronov, hygienické zázemí – Etapa 4.

k.ú. Hronov p.č.: st.387,

Vodovodní a kanalizační přípojky nejsou v majetku VaK Náchod, a.s. Majitelem vodovodní nebo kanalizační přípojky je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci.

Daná lokalita je zásobována z vodojemu Hronov-Fara s kótou dna 428,0 m n.m.

Dle předložené projektové dokumentace se jedná o rekonstrukci hygienického zázemí v ŽST Hronov.

Objekt je napojen na jednotnou kanalizační přípojku. Dimenze přípojky je nezjištěna. Splaškové i dešťové vody jsou odváděny jednotlivými odbočkami do společné kanalizační přípojky.

Objekt je napojen na stávající vodovodní přípojku.

S vydáním povolení souhlasíme při splnění následujících podmínek:

- 1) Nové rozvody vody budou provedeny za vodoměrem.
- 2) Vypouštěné odpadní vody musí vyhovovat Kanalizačnímu řádu pro města Náchod - Hronov.
- 3) Při opravě a úpravách kanalizační přípojky provede stavebník taková opatření, aby nemohlo dojít ke vniknutí nežádoucích látek do kanalizace (písek, cihly, vody neodpovídající kanalizačnímu řádu apod.).
- 4) Dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích (ve znění pozdějších předpisů), podle §11, ods. 2: Potrubí pro veřejnou potřebu včetně jeho přípojek a na ně napojených vnitřních rozvodů nesmí být propojeno s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, než je vodovod pro veřejnou potřebu.
- 5) V případě využití dešťových vod v domě a vzniku vod odpadních, vypouštěných následně do veřejné kanalizace bude při uzavírání smlouvy postupováno podle směrnice S1/1/19 Postup při odpočtu stočného.
- 6) Likvidace dešťových vod ze střechy objektu neodpovídá platné legislativě. V případě, že budou i částečně odváděny srážkové vody do jednotné kanalizace ve správě VaK Náchod a.s., uzavře investor díla (majitel pozemku) s VaK Náchod, a.s. smlouvu o odvádění dešťových vod veřejnou kanalizací (oddělení ZIC tel.: 491 419 240 nebo 491 419 230), a to i v případě, že je toto odvádění osvobozeno od placení (viz Směrnice S16/10/17 - Napojování dešťových vod, Zákon č. 274/2001 Sb, §8, odst. 6, §20, odst.6). K uzavření smlouvy bude přesně vyčíslena plocha, ze které odtékají dešťové vody do kanalizace VaK Náchod a.s. Souhlas se zahájením užívání díla bude podmíněn sepsáním této smlouvy.

v z. Urbanová

Ing. Jan Domáš

provozní náměstek

Vodovody a kanalizace Náchod a.s.

Kladská 1521

547 01 NÁCHOD

Počet příloh: 2

Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., Náchod, Kladská 1521, PSČ 547 01

Zápis v Obchodním rejstříku je proveden u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou B 967

Bankovní spojení
14504883/0300

IČO 48172928
DIČ CZ48172928

Tel. 491 419 200
Fax 491 419 267

E-mail info@vakna.cz
Web www.vakna.cz

IDDS d7tgx37
Stránka 1 / 1



Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37
38	39	40	41	42	43	44
45	46	47	48	49	50	51
52	53	54	55	56	57	58
59	60	61	62	63	64	65
66	67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78	79
80	81	82	83	84	85	86
87	88	89	90	91	92	93
94	95	96	97	98	99	100

příloha k č.j.: 24-0192

26. 02. 2024

Wibromat
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
provozní útvar ③

547 01 Náchod, Kladská 1521
DIČ CZ48172928

[illegible]